



# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín



MUCBP001X65B

Ev. č. KO - 697 - 2/2019/PD

Město Český Brod  
Odbor rozvoje  
náměstí Husovo 70  
282 01 Český Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD	ČÍSLO DOPOR.
Došlo dne: 22 -07- 2019	ZPRACOVATEL <i>[Signature]</i>
č.j. MUCB 46630/2019	UKLADACÍ ZNAK
PŘÍLOHA: 1/110 kč + 2 PD	

Kolín 17. 7. 2019

Počet listů: 1  
Počet příloh: 1/PD

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Ing. Pavel Kruliš, tel.: 950 885 161, e-mail: pavel.krulis@sck.izscr.cz)

**Místo stavby :** k. ú. 622737 Český Brod /č. parc. 1623  
**Název stavby :** Řešení vstupních prostor a chodeb v 1. NP pavilonu E a F v areálu nemocnice - změna stavby před dokončením  
**Stavebník :** Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
**Předložená dokumentace :** Rozšíření projektové dokumentace pro provedení stavby

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 1. 7. 2019** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

## **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.**

### **Podmínky:**

Všechny dveře na únikových cestách budou mít zajištěnu trvalou otevíratelnost.


Nadále zůstávají v platnosti požadavky předchozího stanoviska HZS ze dne 14.11.2017 vedené pod Ev.č.KO-1645-2/2017/PD a požárně bezpečnostního řešení, nedotčené změnou.

### **Odůvodnění:**

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Ing. František Bartoš, ČKAIT 0008562, 10/2017).
- Rozšíření projektové dokumentace pro provedení stavby (Ing. Zora Havlíková, ČKAIT 0000174, 06/2018).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci*. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.



plk. Mgr. et Bc. Dalibor Zeman  
ředitel územního odboru  
rada