



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1

RYCHLOMONTÁŽNÍ SKUPINA PRO VZT JEDNOTKY

(DN25, vč. oběhového čerpadla DN25, $Q_{max}=2,5m^3/h$, dopravní výška 6m a směšovače $kvs=2,5m^3/h$ se servopohonem)

LEGENDA POTRUBÍ

———— POTRUBÍ PŘÍVODNÍ 80°C
 - - - - - POTRUBÍ ZPĚTNÉ 60°C

LEGENDA ARMATUR

KK KULOVÝ KOHOUT
 F FILTR
 AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

VED. PROJEKTANT	<i>J. Fabián</i>	VYPRACOVAL	
Ing. J. FABIÁN		P. ŠTEFÁN	
INVESTOR :	Město Český Brod		
MÍSTO STAVBY :	Český Brod		
AKCE :	Domov ANNA, Oprava střechy		
	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		
NÁZEV VÝKRESU :	Schéma zapojení		
<div style="text-align: center;"> <p>K Biřičce 1665/43 Hradec Králové 500 08 ICO: 13564692</p> </div>			
ZAK. ČÍSLO :		1035/F/16	
DATUM :		Červen 2016	
STUPEŇ :		DPS	
MĚŘÍTKO :		1:50	
Č. VÝKRESU:		D.1.4-ÚT3	