

# LEGENDA MÍSTNOSTÍ, VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

č.m.	název místností	udržovaná osvětlenost Em (1x)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón světla)
101	Schodiště			
102	Hala	150	40	TB
103	Výtah lůžkový			
104	Čistící místnost	200	80	TB
105	Předsíň	100	40	TB
106	Sesterna + denní kout	300	80	TB
107	WC	200	80	TB
108	Umývárna - sprcha	200	80	TB
109	Pokoj 4L	100	80	TB
110	Pokoj 4L	100	80	TB
111	Chodba	100	40	TB
112	Denní místnost	200	60	TB
113	Šatna kuchyně	100	80	TB
114	Kancelář	500	80	TB
115	Předsíň	100	40	TB
116	Předsíň WC	200	80	TB
117	WC zaměstnanci	200	80	TB
118	Kuchyňka	500	80	TB
119	Sklad	100	60	TB
120	Schodiště	150	40	TB
121	Úklid	100	80	TB
122	Strojovna výtahu	200	60	TB
123	Výtah			
124	Technický prostor			
125	Umývárna černého nádobí	200	80	TB
126	Čistá přípravná	500	80	TB
127	Varna	500	80	TB
128	Výdej	300	80	TB
129	Umývárna bílého nádobí	200	80	TB
130	Strojovna výtahu	200	80	TB
131	Výtah			
132	Balkon	75	80	TB
133	Chodba	100	40	TB

VYPRACOVAL J. Vocásek	ODP.PROJ.PROFESE J. Vocásek	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	<b>PROJEKCE ELEKTRO JINDŘICH VOCÁSEK</b> Opočnice 13 289 04 Opočnice mobil: +420 608 515 022 e-mail: vocasek@projektovani.cz	
OKRES: Kolín		OBEC: Český Brod			
INVESTOR: Město Český Brod					
<b>DOMOV ANNA - OPRAVA STŘECHY</b>				FORMÁT	7A4
				DATUM	06.2016
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	
				ZAK.ČÍSLO:	
Legenda místností, vnějších vlivů a umělého osvětlení				ČÍSLO VÝKRESU <b>EI 0.2</b>	ARCH. ČÍSLO

# LEGENDA MÍSTNOSTÍ, VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

č.m.	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGRL	vnější vliv dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	plocha m <sup>2</sup>	poznámka
101					
102	LED	25	AB5, AD1		
103					
104	LED	22	AB5, AD1		
105	LED	28	AB5, AD1		
106	LED	19	AB5, AD1		
107	LED	22	AB5, AD1		
108	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
109	LED	19	AB5, AD1		
110	LED	19	AB5, AD1		
111	LED	28	AB5, AD1		
112	LED	22	AB5, AD1		
113	LED	25	AB5, AD1		
114	LED	19	AB5, AD1		
115	LED	28	AB5, AD1		
116	LED	22	AB5, AD1		
117	LED	22	AB5, AD1		
118	LED	22	AB5, AD1		
119	LED	25	AB5, AD1		
120	LED	25	AB5, AD1		
121	LED	22	AB5, AD1		
122	LED	25	AB5, AD1		
123			AB5, AD1		
124			AB5, AD1		
125	LED	22	AB5, AD2 do výše obkladů ***		
126	LED	22	AB5, AD2 do výše obkladů ***		
127	LED	22	AB5, AD2 do výše obkladů ***		
128	LED	19	AB5, AD2 do výše obkladů ***		
129	LED	28	AB5, AD2 do výše obkladů ***		
130	LED	22	AB5, AD1		
131					
132	LED	25	AB8, AD2, AF2		
133	LED	28	AB5, AD1		

\*\*\* (příležitostně, při mytí) zbytek AD1

\* zbytek AD1, prostory dle ČSN 33 2000-7-701

**Objekt se vyskytuje v nadmořské výšce do 300m (AC1).**

č.m.	název místností	udržovaná osvětlenost Em (1x)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón světla)
134	Terasa			
135	Jídelna	200	80	TB
136	Kuřárna	100	80	TB
137	Úklid	100	80	TB
138	WC ženy	200	80	TB
139	WC invalidní	200	80	TB
140	WC muži	200	80	TB
141	Pisoáry	200	80	TB
142	Předsíň WC muži	200	80	TB
143	Předsíň	200	80	TB
144	Sprcha	200	80	TB
145	Chodba	100	80	TB
146	Koupelna + WC	200	80	TB
147	Předsíň	100	40	TB
148	Pokoj 1L	100	80	TB
149	Pokoj 1L	100	80	TB
150	Předsíň	100	40	TB
151	Koupelna + WC	200	80	TB
152	Koupelna + WC	200	80	TB
153	Předsíň	100	40	TB
154	Pokoj 1L	100	80	TB
155	Pokoj 1L	100	80	TB
156	Předsíň	100	40	TB
157	Koupelna + WC	200	80	TB
158	Koupelna + WC	200	80	TB
159	Předsíň	100	40	TB
160	Pokoj 2L	100	80	TB
161	Pokoj 2L	100	80	TB
162	Předsíň	100	40	TB
163	Koupelna + WC	200	80	TB
164	Chodba	100	40	TB
165	WC	200	80	TB
166	Pokoj 4L	100	80	TB
167	Pokoj 4L	100	80	TB
168	Pokoj 4L	100	80	TB
169	Pokoj 4L	100	80	TB
170	Chodba	100	40	TB
171	Respírium			
172	Schodiště			
173	Schodiště			
174	Kuchyňka			
175	WC personál			
176	Kancelář - ředitel			
177	Sekretariát			
178	Účetní			
179	Kancelář			
180	Archiv			
181	Koupelna			
182	Osobní výtah			

č.m.	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGRL	vnější vliv dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	plocha m <sup>2</sup>	poznámka
134					
135	LED	22	AB5, AD1		
136	LED	28	AB5, AD1		
137	LED	22	AB5, AD1		
138	LED	22	AB5, AD1		
139	LED	22	AB5, AD1		
140	LED	22	AB5, AD1		
141	LED	22	AB5, AD1		
142	LED	22	AB5, AD1		
143	LED	22	AB5, AD1		
144	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
145	LED	28	AB5, AD1		
146	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
147	LED	28	AB5, AD1		
148	LED	19	AB5, AD1		
149	LED	19	AB5, AD1		
150	LED	28	AB5, AD1		
151	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
152	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
153	LED	28	AB5, AD1		
154	LED	19	AB5, AD1		
155	LED	19	AB5, AD1		
156	LED	28	AB5, AD1		
157	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
158	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
159	LED	28	AB5, AD1		
160	LED	19	AB5, AD1		
161	LED	19	AB5, AD1		
162	LED	28	AB5, AD1		
163	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
164	LED	28	AB5, AD1		
165	LED	22	AB5, AD1		
166	LED	19	AB5, AD1		
167	LED	19	AB5, AD1		
168	LED	19	AB5, AD1		
169	LED	19	AB5, AD1		
170	LED	28	AB5, AD1		
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					

č.m.	název místností	udržovaná osvětlenost Em (1x)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón světla)
183	Předsíň			
184	WC invalidní			
185	Úklid			
186	Chodba	100	40	TB
187	Chodba	100	40	TB
188	Koupelna + WC	200	80	TB
189	Předsíň	100	40	TB
190	Pokoj 1L	100	80	TB
191	Pokoj 1L	100	80	TB
192	Předsíň	100	40	TB
193	Koupelna + WC	200	80	TB
194	Koupelna + WC	200	80	TB
195	Předsíň	100	40	TB
196	Pokoj 1L	100	80	TB
197	Pokoj 1L	100	80	TB
198	Předsíň	100	40	TB
199	Koupelna + WC	200	80	TB
200	Klubovna	100	80	TB
201	Chodba	100	40	TB
202	Koupelna + WC	200	80	TB
203	Předsíň	100	40	TB
204	Pokoj 1L	100	80	TB
205	Pokoj 1L	100	80	TB
206	Předsíň	100	40	TB
207	Koupelna + WC	200	80	TB
208	Koupelna + WC	200	80	TB
209	Předsíň	100	40	TB
210	Pokoj 1L	100	80	TB
211	Pokoj 1L	100	80	TB
212	Předsíň	100	40	TB
213	Koupelna + WC	200	80	TB
214	Koupelna + WC	200	80	TB
215	Předsíň	100	40	TB
216	Pokoj 1L	100	80	TB
217	Pokoj 1L	100	80	TB
218	Předsíň	100	40	TB
219	Koupelna + WC	200	80	TB
220	Schodiště			
221	Hala	100	40	TB
222	Výtah lůžkový			
223	Předsíň	100	40	TB
224	Koupelna + WC	200	80	TB
225	Pokoj 2L	100	80	TB
226	Pokoj 2L	100	80	TB
227	Koupelna + WC	200	80	TB
228	Předsíň	100	40	TB
229	Předsíň	100	40	TB
230	Koupelna + WC	200	80	TB
231	Pokoj 2L	100	80	TB

č.m.	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGRL	vnější vliv dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	plocha m <sup>2</sup>	poznámka
183					
184					
185					
186	LED	28	AB5, AD1		
187	LED	28	AB5, AD1		
188	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
189	LED	28	AB5, AD1		
190	LED	19	AB5, AD1		
191	LED	19	AB5, AD1		
192	LED	28	AB5, AD1		
193	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
194	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
195	LED	28	AB5, AD1		
196	LED	19	AB5, AD1		
197	LED	19	AB5, AD1		
198	LED	28	AB5, AD1		
199	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
200	LED	22	AB5, AD1		
201	LED	22	AB5, AD1		
202	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
203	LED	28	AB5, AD1		
204	LED	19	AB5, AD1		
205	LED	19	AB5, AD1		
206	LED	28	AB5, AD1		
207	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
208	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
209	LED	28	AB5, AD1		
210	LED	19	AB5, AD1		
211	LED	19	AB5, AD1		
212	LED	28	AB5, AD1		
213	LED	25	AB5,AD5 ve sprše *		
214	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
215	LED	28	AB5, AD1		
216	LED	19	AB5, AD1		
217	LED	19	AB5, AD1		
218	LED	28	AB5, AD1		
219	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
220					
221	LED	28	AB5, AD1		
222					
223	LED	28	AB5, AD1		
224	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
225	LED	19	AB5, AD1		
226	LED	19	AB5, AD1		
227	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
228	LED	28	AB5, AD1		
229	LED	28	AB5, AD1		
230	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
231	LED	19	AB5, AD1		

č.m.	název místností	udržovaná osvětlenost Em (1x)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón světla)
232	Pokoj 2L	100	80	TB
233	Koupelna + WC	200	80	TB
234	Předsíň	100	40	TB
235	Balkon			
236	Umývárna + WC	200	80	TB
237	Umývárna + WC	200	80	TB

č.m.	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGRL	vnější vliv dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	plocha m <sup>2</sup>	poznámka
232	LED	19	AB5, AD1		
233	LED	22	AB5,AD5 ve sprše *		
234	LED	28	AB5, AD1		
235					
236	LED	22	AB5, AD1		
237	LED	22	AB5, AD1		