



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

VÁŠ DOPIS / ZE DNE

ČÍSLO SPISU

S – MUCB 27557/2020

ČÍSLO JEDNACÍ

MUCB 33230/2020

VYŘIZUJE

Edita Suchanová

TELEFON

321612153

EMAIL

suchanova@cesbrod.cz

DATUM

16.7.2020

ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.

Polepská 667

28202 Kolín

Vyjádření k PD Rekonstrukce trafostanice v areálu bývalé nemocnice, Český Brod

Stavba se nachází na pozemku st. 1624 v k.ú. Český Brod.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že město Český Brod nemá k dokumentaci pro stavební povolení námitek za následujících podmínek:

- v rámci dokumentace bude dořešen postup (etapizace) rekonstrukce rozvodny a přepojování přírodních kabelů z důvodu nepřerušování dodávky elektrické energie do zdravotnických provozů
- rekonstrukce bude realizována v době odstávky školní kuchyně v č.p. 1099 a základní školy pro zajištění dostatečného příkonu ostatních provozů
- po dobu rekonstrukčních prací musí být zajištěn průchod ke kotelně a dalším objektům v areálu kolem TS (zajištění oddělení oplocením)
- součástí akce bude i případné dořešení úprav rozvodů elektrické energie z rozvodny pro celý areál;
- v rámci DPS bude podrobně rozpracován plán organizace výstavby (etapizace);
- bourací práce budou prováděny nejšetrnějším možným způsobem s ohledem na provozy v areálu;
- energie pro realizaci díla budou poskytnuty na základě odečtových měřících zařízení;
- po celou dobu stavby bude v prostoru staveniště i v přilehlém okolí udržován pořádek a bude dbáno na bezpečnost práce především s ohledem na uživatele a provozovatele objektů v celém areálu;
- případné práce prováděné v nočních hodinách nesmí překročit hygienické limity hluků a to v čase od 22:00 do 6:00;
- případné škody na ostatním majetku budou odstraněny neodkladně a na náklady zhotovitele.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření správců sítí ani orgánů státní správy.

Toto vyjádření má platnost po dobu dvou let.

S pozdravem


Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje
-2-