

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Tel.: 950 885 129

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 1141 - 2/2017/PD

Kolín 31. 7. 2017

Počet listů: 1  
Příloha: 1/PD

OPTIMA spol. s r.o.  
Žižkova 738  
566 01 Vysoké Mýto

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Gabriela Čmugrová, tel.: 950 885 126, e-mail: gabriela.cmugrova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : k. ú. 622737 Český Brod, st. p. č. 7 (nám. Arnošta z Pardubic 1)  
**Název stavby** : Stavební úpravy budovy č. p. 1 v Českém Brodě  
**Stavebník** : Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
**Předložená dokumentace** : Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení doplnění č. 2  
**Zpracovatel PBR** : Ing. Jan Shejbal (ČKAIT 0701429)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: 20. 7. 2017 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

Zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále jen HZS) bude přizván k řízení o povolení užívání stavby, pokud řízení nebude prováděno, bude zástupce HZS přizván na prohlídku stavby před započatím jejího užívání. K řízení o povolení užívání stavby budou předloženy veškeré atesty, revize a doklady o shodě na výrobky, materiály a zařízení požární ochrany a prohlášení o provedení sádkartonových konstrukcí, konstrukcí s požadavkem na požární odolnost, požárních nástřiků, doklady o funkčnosti požární bezpečnostních zařízení atd.

Bude zajištěna trvalá otevíratelnost dveří na únikové cestě (např. klika s panikovou funkcí). U vstupu do objektu bude instalován systém total stop (tento nenahrazuje hlavní jistič) v souladu s požadavky ČSN 73 0848 včetně provedení kabelů se zajištěnou funkční integritou při požáru. Výtah bude umožňovat dojezd do nejbližší stanice a to i v případě výpadku el. energie v souladu s čl. 5.3 ČSN EN 81-73. Výtah bude označen tak, aby byla zřejmé, že neslouží pro evakuaci osob.

**Upozornění:** I přes předchozí upozornění ve vydaných stanoviscích HZS v projekčním řešení - PBR, zpracovatel nehodnotí možný výskyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace v objektu (to jsou např. osoby starší 60 let a děti ve věku od 3 do 6 let) - což se dá vzhledem k provozu knihovny předpokládat.

### **Odůvodnění**

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Ing. Vladimír Dynybyl  
ředitel územního odboru

