



MR

MR

Reproduktor v pohledu

Mikrofonní stanice

Rozhlasová ústředna

Reproduktor v pohledu

Mikrofonní stanice

Rozvody rozhlasu kabely se zachováním funkčnosti pevně na povrchu, pod omítkou" Kabel s třídou reakce na oheň B2ca-s1-d0, na certifikované normové nebo nenormové konstrukci zajišťující funkční integritu při požáru min.30min.

Revize	03		
	02		
	01		
	Č.	Datum	Popis
<div><div><div></div></div><div><div>Vypracoval: Zdeněk Kafka</div><div>Projektant: Josef Brejl</div></div><div><div>Investor: MĚSTO ČESKÝ BROD</div><div><div>Stavba: SŠMG Liblice STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP</div><div><div>Část: Slaboproud</div><div>Obsah: Schéma rozhlasu</div></div></div><div><div><div>Josef Brejl - UNIP, IČ:40088235</div><div>UNIP[®]</div><div>Projekce sdělovacích zařízení a rozvodů T.G.Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady tel./fax 325611370 e-mail unip@unip.cz</div></div><div><div>Zak číslo: KM2301</div><div>Stupeň: PD-PS</div><div>Datum: 04/2023</div><div>Měřítko: 1:100</div></div><div><div>Číslo výkresu: B.4</div><div>Výtisk:</div></div></div></div></div>			