

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	VĚTR.	VÝMĚNA VZDUCHU	ZPŮSOB VÝMĚNY
104	TECHNICKÁ MÍSTNOST – ÚT	ANO	250 m³/hod (nárazově)	podtlakové odsávání
107	WC MUŽI + PŘEDSÍŇ	ANO	130 m³/hod	podtlakové odsávání
108	WC ŽENY + PŘEDSÍŇ	ANO	80 m³/hod	podtlakové odsávání
109	ÚKLIDOVÁ KOMORA	ANO	30 m³/hod	podtlakové odsávání
110	DENNÍ MÍSTNOST	ANO	dle potřeby	přirozeně oknem


LEGENDA:

- MV-S malý axiální ventilátor Silent 100 plus, odtah přes střechu objektu
MV-D malý axiální ventilátor Dekor 300, odtah přes obvodovou zeď
⊕ potrubí vyvedeno nad střechu objektu
DM-d dveřní mřížka bez uzavírání dolní

POZNÁMKA:

- komponenty dle katalogu Elektrodesign ventilátory s.r.o.
- výměny vzduchu pro sanitární prostory dle Vyhl.č.137/1998 Sb. ve znění vyhl. č. 502/2006 Sb. a vyhl. č. 6/2003 Sb. , nař.vlády č.361 /2007 Sb., a dle podkladů a doporučení Elektrodesign s.r.o.
- potrubí na obvodové stěně ukončeno žaluziovou klapkou
- potrubí nad střechou objektu ukončeno střešní hlavicí
- označení pozic viz seznam strojů a zařízení v příloze TZ

±0 = 1.NP

Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady, tel.: +420/325 610 079, fax: +420/325 610 215 http: www.inprojekt-podebrady.cz e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz			 spol. s r.o. PODĚBRADY	
ZPRACOVATEL:	ZODP. PROJEKTANT:	HLAV. PROJEKTANT:	IČO : 45 14 90 62	
ING. HELEKAL P.	ING. HOFOVÁ J.	ING. HOFOVÁ J.	STUPEŇ : DSP + DPS	
STAVBA: Budova spisovny na poz. st. 1627, Český Brod			DATUM : 03/2014	
STAVEBNÍK: Město Český Brod			FORMÁT : 2A4	
ČÁST: D.1.4.b) TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VĚTRÁNÍ			ZAK. Č. : IN-4-708	
OBSAH VÝKRESU: Půdorys 1.NP			ARCH. Č. :	
			MĚŘITKO: 1:50	Č.VÝKRESU: D 1.4.b)2