




LEGENDA

---●---●---●--- NOVÉ POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32

POZNÁMKY:

Vnitřní nástěnné jednotky dopojit na kanalizaci samospádem
Kondenzát bude sveden od vnitřních jednotek plastovým potrubím d32
Potrubí bude ve všech částech vedeno ve spádu min. 1,5‰.
Potrubí bude dovezeno do místa napojení na stávající kanalizaci
Napojení do stávajícího odpadu přes kulíčkový sifon, tak aby se potrubím a přes jednotky nemohl zpětně šířit zápach do místností. Sifon musí být přístupný pro čištění

akce					
Oprava a zateplení stávající střechy a vybudování nové klimatizace budovy č.p. 70 Český Brod					
investor					
Město Český Brod Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod					
zhotovitel					
INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz					
Půdorys podkroví - Kanalizace					
navrhoval		konstrukce		razítko	
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Miloš Schuster			
VP(hip)	kreslil	číslo akce:		část	č.výkresu
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Miloš Schuster	datum: 10/2023			
schválil	kontrola	měřítko: 1:50			
Ing.arch.Václav Jankovec	Roman Předota, DIS.	stupeň: DPS		D.1.4.1.	2