



Název zadavatele: Město Český Brod

Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

Protokol o 2. jednání hodnotící komise

veřejné zakázky:

„EPS v domově Anna, Český Brod“, identifikátor zakázky (systémové číslo VZ na profilu zadavatele): „P24V00000001“

konaného dne 4. 3. 2024 v Českém Brodě v sídle zadavatele, kancelář č. 20.

Přítomni

	Člen/Náhradník komise/Osoba přizvaná	Podpis
1	Tomáš Klinecký	
2	Zuzana Čabalová	
3	Hana Dočkalová	
4	Šárka Jedličková	
5	David Wretzel	

Je přítomno 5 z 5 řádně jmenovaných členů komise. Komise je usnášeníschopná.

Po předchozím jednání komise, které se konalo dne 16. 2. 2024 bylo přistoupeno k hodnocení tří nejvýhodnějších nabídek po doplnění nabídek společností SPIE STS a.s., IČO 01676342 a CAMBRIDGE COMPANYY, s.r.o., IČO 27406113.

- Po doložení požadovaných dokumentů a doplnění nabídky ve stanovené lhůtě vyhodnotila komise nabídku společnosti SPIE STS a.s., IČO 01676342, jako nezpůsobilou pro tuto veřejnou zakázku, neboť neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace a jako takovou navrhuje radě města tuto nabídku vyloučit.

Rozpor se zadávací dokumentací spočívá konkrétně v následujícím:

a. Požadavek PD – Ústředna EPS

- účastníkem zvolená ústředna nesplňuje požadavek daný projektem (zadávací dokumentací) na min. 200 adres na kruhové lince – případný požadavek na úpravu této podmínky mohl a měl dodavatel uplatnit ve lhůtě pro podání nabídky
- vzhledem k tomu, že je v projektu uvažováno ze 134 prvků na kruhové lince, je nemožné se zvolenou ústřednou dodržet projektovou dokumentací
- v případě použití této ústředny by bylo nutné vypracovat novou projektovou dokumentací
- není pravda, že požadavek na min. 200 adres/lince splňuje pouze systém Schrack Seconet, tuto podmínku splňují i ústředny systému Bosch, Protec, Zettler (Tyco) a další

b. Požadavek PD – Adresovatelná hlasová siréna

- navržená siréna neumožňuje přehrávat min. 5 nezávislých hlášení – pouze přehrává tóny
2. Po doložení požadovaných dokumentů a doplnění nabídky ve stanovené lhůtě vyhodnotila komise nabídku společnosti CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o., IČO 27406113, jako nezpůsobilou pro tuto veřejnou zakázku, neboť neodpovídá požadavkům zadávací dokumentace a jako takovou navrhuje radě města tuto nabídku vyloučit.

Rozpor se zadávací dokumentací spočívá konkrétně v následujícím:

- a. **Požadavek ZD – Ústředna s minimálně 200 adresami na kruhové lince s barevným dotykovým displejem**
 - systém Lites umožňuje připojení pouze 128 adres/prvků na kruhové lince
 - ústředny Lites nemají barevný displej
 - b. **Požadavek ZD – Adresovatelná hlasová siréna**
 - systém Lites umožňuje připojení pouze konvenčních (neadresných) sirén
 - c. **Požadavek ZD – Kombinovaný detektor kouře, teploty a oxidu uhelnatého**
 - systém Lites takový detektor nemá
3. Hodnotící komise s ohledem na výše uvedené doporučuje radě města určit jako vítěznou nabídku SECURITAS ČR s.r.o., IČO 43872026.
4. Komise ukončila svou činnost.

V Českém Brodě dne 4. 3. 2024