



Městský úřad Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

NAŠE SP. ZN. S-MUCB 17193/2024
VYŘIZUJE Štěpán Korenec
TELEFON 321 612 154
EMAIL korenec@cesbrod.cz
ČESKÝ BROD 22. 3. 2024

Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka: „Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod, 2024“
Druh veřejné zakázky: dodávky
Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel: město Český Brod, zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO/DIČ: 00235334/CZ00235334

Zadavatel z důvodu vypořádání dotazů dodavatelů vydává tuto dodatečnou informaci č. 2 a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 1. 4. 2024, 10:00 hod.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

děkujeme zadavateli za odpověď, bohužel nám stále není jasné co si zadavatel představuje pod jiným typem svítidla. Ve zveřejněných STV je uveden přesný typ svítidla od konkrétního výrobce, to znamená, že každé svítidlo použité od jiného výrobce je jiný typ svítidla. V tomto případě bychom měli vypracovat vlastní STV, ale pak bychom potřebovali podklady pro vypracování STV a ty nebyly zadavatelem uveřejněny. Pasport ani zveřejněné STV neobsahují údaje, které jsou potřeba pro vypracování STV. Dále je zde možnost, že zadavatel myslel stejným typem svítidla svítidlo, které bude splňovat přesně ty parametry, které jsou uvedené ve zveřejněných STV, ale svítidlo může být od jiného výrobce, než je uveden ve zveřejněných STV. Žádáme proto zadavatele o upřesnění této informace, popřípadě o doplnění podkladů, ze kterých je možné spočítat STV.“

Odpověď k dotazu č. 1:

„Zadavatel umožňuje nabídnout i jiný typ svítidla, než je použito ve světelném výpočtu, tzn. i jiného výrobce při dodržení stejných, nebo lepších parametrů, než jsou v zadání.

Tato svítidla musí být v souladu s přílohou 06_TS+prehled_pasportu, kde jsou uvedeny všechny druhy svítidel ve sloupci „Nové typy svítidla ZD“. K tomu odkazujeme na přílohu 04_E_posudek_pasport_situace, kde pod body 3a, 3b, 3c,3d a 3e jsou přiloženy výpočty svítidel. A pro upřesnění doplňujeme přílohu č.08 Technické požadavky svítidla Český Brod a přílohu č. 09 Český Brod – podklady pro výpočty.“

Informace zadavatele:

S ohledem na zásadní doplnění podkladů prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek, a to do 1. 4. 2024, 10:00 hod.

Mgr. Hana Dočkalová, v. r.
vedoucí odboru rozvoje

