



LEGENDA

→ MÍSTNÍ VÝVOD 230V

← ZÁSIKŮV JEDNODUCHÝ, 16A/250V, POD OMIKNU, IP20

— SPRÁVNÁ TRASA PODRŮŽNÍCH NAPÁJECÍCH KABELŮ

Z 40x20 PLOŠTĚVÁ EL. LIŠTA BEZHAŠOVANÁ (ŠÍŘKA x VÝŠKA)

STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ

POSPOLNĚNÍ

POZICE TRAS A JEJICH POPISY A POZICE EL. VÝVODŮ UVEDENÉ NA TOMTO VÝKRESU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER
A MOHOU BÝT DODAVATELEM ZMĚNĚNY ČI ÚPRAVY PO DLE
KONKRETNÍCH PODMÍNEK NA STAVĚ. ZEMĚNA S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ TRAS POTRUBÍ TŽE.
POKUD NEJÍ NA VÝKRES VYSLONĚNÉ UVEDENO JINAK, BUDOÚ ZÁSIKŮV OSÁZENY VE VÝŠCE 300mm NAD ÚROVŇ ČISTÉ PODLAHY.
UVEDENÉ VÝŠKY JSOU VZTAŽENY VZDĚ K OSE PŘÍSTROJE.
UMÍSTĚNÍ ZÁSIKŮV JE NUTNÉ KONZULTOVAT S DODAVATELEM VZT JEDNOTEK

D et A stavební společnost s.r.o. Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Velešahv IČO:28496591 deta@projekt@seznam.cz				projektant část: D&C Power s.r.o., Jakub Frajtkovský Viktora Huga 6, Praha 5,Smíchov 739 989 179, dcpower@post.cz		RAZITKO	
AUTORIZOVAL: Jakub Frajtkovský		VYPRACOVAL: Jakub Frajtkovský					
		Tel: 739 989 179 dcpower@post.cz					
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN							
PROJEKT: Český Brod, ul. Žitomířská 760 - Energetická úspora ZŠ Tyršova		ČÍSLO ZAKÁZKY: -					
ELEKTROINSTALACE PRO VZT		MĚŘITKO: 1:100					
UMÍSTĚNÍ: Žitomířská 760,Český Brod		DATUM: 10/2018					
PROJEKT ČÁSTI: D1.4.2 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		POČET FORMÁTŮ: 3 x A4					
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP		ČÁST: ČÍS.VÝKRESU					
		D1.4.2		01			