



LEGENDA

- NASTĚNÝ VÝVOD 230V
- ↵ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 16A/250V, POD OMÍTKU, IP20
- SDRUŽENÁ TRASA PODRUŽNÝCH NAPÁJECÍCH KABELŮ
- PLASTOVÁ EL. UŠTĚ BEZHLASENOVÁ (ŠÍŘKA x VÝŠKA)
- 40x20 STÁLJACÍ ROZVADĚČ
- POSPOLENÍ
- A1 - SVÍTLIDLO LED 28W,UGR16,IP20
- ⌘ PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 10A/250V (ŘAZ.5) POD OMÍTKU, IP20

POZICE TRAS A JEJICH POPISY A POZICE EL. VÝVODŮ UVEDENÉ NA TOMTO VÝKRESU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A MOHOU BÝT DODAVATELEM ZMĚNĚNY ČI UPRAVENY PODLE KONKRETNÍCH PODMÍNEK NA STAVBĚ. ZEMĚNA S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PROVEDENÍ TRAS POTRUBÍ TZB. POKUD NENÍ NA VÝKRESĚ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, BUDOU ZÁSUVKY OSÁZENY VE VÝŠCE 300mm NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY. UVEDENÉ VÝŠKY JSOU VZTAŽENY VZDY K OSE PŘÍSTROJE. UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK JE NUTNĚ KONZULTOVAT S DODAVATELEM VZT JEDNOTEK

D et A stavební společnost s.r.o. Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 ? Velešlavín iČO:28496591 detap@projekt@seznam.cz			projektant časti: D&C Power s.r.o.. Jakub Frojkovský Viktora Huga 6, Praha 5,Smíchov 739 989 179, depower@post.cz		RAZÍTKO
AUTORIZOVAL:Jakub Frojkovský		VYPRACOVAL: Jakub Frojkovský			
		Tel: 739 989 179 dcpower@post.cz			
OBJEDNATEL: MĚSTO KOLÍN				DOKUMENTACE: DSP+DPS	
PROJEKT:	ČeskáBrod, ul. Žitomřská 760 – Energetická úspora ZŠ Týřšova				
	ELEKTROINSTALACE PRO VZT				
	DATUM: 10/2018				
	POČET FORMÁTŮ: 2x44				
UMÍSTĚNÍ:	Žitomřská 760,ČeskáBrod				
PROJEKT ČÁSTI:	D1.4.2 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS PODKROVÍ				
		D1.4.2		03	