

Protokol o určení vnějších vlivů

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Příloha číslo D.4.1

4827-24-3

Vypracovaný komisí

V Vsoké Mýto

Dne 07.05.2024

Předseda Ing. Jan Shejbal

Členové

Kubíčková, Martinek - projekt elektro

Ostatní

Název objektu ČESKÝ BROD
Podkrovní vestavba budovy čp. 1
doplnění el. přívodu pro technologické vybavení

Podklady ČSN 33 20 00 - 5 - 51 ed.3
ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3
ČSN 33 20 00 - 1 ed.2
ČSN 33 20 00 - 7 - 701 ed.2

Popis objektu viz. technická zpráva v projektové dokumentaci - silnoproudá elektroinstalace

Rozhodnutí

Chodba 007, předsíň 005, technická místnost, sklad 109, výstavní sál 203

Stupeň nebezpečnosti - prostory:

normální

Interval revize (r.): 5

AA 5	AE 1	AJ 1	AP 1	BA 4	BE 1
AB 5	AF 1	AK 1	AQ 1	BB 1	CB 1
AC 1	AG 1	AL 1	AR 1	BC 1	CA 1
AD 1	AH 1	AN 1	AS 1	BD 1	
AM-1-1	AM-5- N	AM-9- 1	AM-24- 1		
AM-2-1	AM-6- N	AM-21- N	AM-25- 1		
AM-3-1	AM-7- N	AM-22- 1	AM-31- 1		
AM-4- N	AM-8- 1	AM-23- 1	AM-41- N		

V umývacích prostorách musí být veškeré krytí el. zařízení + umístění v souladu s ČSN 33 20 00 - 7 - 701 ed.2 , ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3

Závěr

Podpisy: