





5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Objednatel:  Město Český Brod náměstí Husovo čp. 70 282 01 Český Brod		Zpracovatel:  INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3		Zpracovatel částí:  MINET ELEKTRO, spol. s r.o. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 T: +420 281 017 259 www.minetelektro.cz		Paré:		
Místo stavby : Český Brod		SOD objednatele :		Architekt				
Název akce: <div>Český Brod</div> <div>Stavební úpravy základní školy Žitomířská</div> <div>Dokumentace pro provádění stavby</div>				Zodp. projektant		Ing. Pavel Řeháček		
				Vypracoval		Lukáš Kolb		
				Kontrola		Ing. Jiří Pavlovský		
				HIP		Ing. R. Šembera		
				Měřítka:		Formát:	Datum:	
—		1x A4	05/2022					
Příloha: <div>ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY</div> <div>BLOKOVÉ SCHÉMA CS+TS</div>				Číslo zakázky:		PGI 2469–20	Stupeň:	DPS
				Číslo přílohy:		D.1.4.6.b–16	Změna:	A



Vypnutí instalace - Central Stop a Total Stop

Vypínání elektrické instalace bude prováděno dálkově a to tlačítky umístěnými ve vstupu do budovy.

V tomto prostoru bude instalováno tlačítka „CENTRAL STOP“ - vypíná se provozní elektroinstalace mimo napájení požárně bezpečnostních zařízení, vývody funkční při požáru musejí zůstat pod napětím (z UPFD zařízení - tj. vč. požárního rozvaděče).

Tlačítko CS vypíná veškeré objekty včetně komerčních prostor a všechna podlaží.

Dále budou instalována tlačítka „TOTAL STOP“. Tlačítko TS vypíná veškeré objekty včetně komerčních a všechna podlaží, tedy včetně požárně bezpečnostních zařízení.

Toto tlačítko bude zabezpečeno vhodným způsobem proti náhodnému použití

PROKABELOVÁNÍ

Veškeré propojení realizováno kabelem CSKH-V180 7x1,5

Tlačítka central stop - rozvaděč

spínací kontakt 1 - 2 žíly

spínací kontakt 2 - 2 žíly

Tlačítka total stop - rozvaděč

spínací kontakt - 2 žíly

rozpínací kontakt - 2 žíly

Rozvaděče mezi sebou (funkce central stop)

spínací kontakt paralelně - 2 žíly

Rozvaděče mezi sebou (funkce total stop)

paralelně podpěťové spouště - 2 žíly

rozpínací kontakty seriově - 2 žíly

spínací kontakty paralelně - 2 žíly

LEGENDA

- CENTRAL STOP (CSKH-V180 7x1,5)
 - - TOTAL STOP (CSKH-V180 7x1,5)

CENTRAL STOP



1.spínk. CS DANÁ SEKCE

TOTAL STOP



rozpínk. TS

spínk. AKTIVACE CS