

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **10.04.2024**
Naše značka: **1SCVZAD20338**
Vyžuje: **Hana Klinke**
technický úsek
Telefon: **602 172 870**
E-mail: **hklinke@1scv.cz**
Datum: **10.04.2024**

Adresa žadatele:
M sto eský Brod
nám stí Husovo 70
28201 eský Brod

Vyjád ení spole nosti 1. S V, a.s.

| | |
|---|---|
| Naše značka předchozího vyjád ení: | 1SCVZAD19602 |
| Ú el vyjád ení: | K projektové dokumentaci pro povolení staveb s p ípojením na vodohospodá ská za ízení |
| D vod žádosti: | innosti na stávající vodovodní nebo kanaliza ní p ípojce (vyberte Typ stávající p ípojky) |
| Typ innosti na stávající p ípojce: | P ístavby nebo rekonstrukce, stavební úpravy, zm ny užívání již napojených nemovitostí |
| Lokaliza ní údaje: | Okres: Kolín |
| | Obec: eský Brod |
| | ást obce, ulice, .p.: eský Brod, Žitomí ská, 885 |
| Kontaktní osoba: | Petr ermák |
| Kontakt. údaje: tel., e-mail | 734231148, cermak@cesbrod.cz |
| Stavebník – Jméno a p íjmení/Název obchodní firmy/Spoluvlastníci nemovitostí: | Totožný s žadatelem. |
| Stavebník – Adresa: | Totožná s žadatelem. |
| Název akce: | Stavební úpravy ZŠ Žitomí ská p.885, eský Brod |
| Projek ní spole nost / Projektant: | Grebner - inženýrská a projektová kancelá , spol.s.r.o. |
| Datum vyhotovení PD: | 08/2021 |
| Typ ízení dle stavebního zákona: | Spole né územní a stavební ízení |
| Up esn ní typu ízení: | prodloužení platností stávajícího platného ÚR+SP, p vodní vyjád ení TÚ /O21800099004/21 |
| Vlastník dot ené IS: | M sto eský Brod |
| Platnost vyjád ení: | jeden rok ode dne vyhotovení* |

* Vyjád ení pozbývá platnost po vypršení jeho lh ty. Nebude-li ve lh t platnosti vydaného vyjád ení stavba p íslušným stavebním ú adem povolena, požádejte o vydání nového vyjád ení p ed vypršením lh ty platnosti. V p ípad vypršení platnosti vydaného vyjád ení zaniká nárok na povolenou kapacitu. Je-li ve lh t platnosti vyjád ení stavba p íslušným stavebním ú adem povolena, vyjád ení má platnost po dobu povolení stavby.

Stávající objekt ZŠ Žitomí ská je již prost ednictvím vodovodní a kanaliza ní p ípojky napojen na vodovodní a kanaliza ní ad. Smlouva na odb r pitné vody a odvád ní odpadních vod je již s naší spole ností uzav ena.

Spole nosti 1.S V, a.s. byla p edložena projektová dokumentace vypracovaná spole ností Grebner inženýrská a projektová kancelá spol. s.r.o., datum 08/2021, ke stavebním úpravám ZŠ Žitomí ská, které se týkají p eložky stávající vodovodní p ípojky pro ZŠ Žitomí ská, kanaliza ní p ípojky pro objekt .p. 1360, který je napojen na vnit ní rozvod ZŠ, obnova vnit ního rozvodu splaškové a deš ové kanalizace pro ZŠ Žitomí ská.

Dle p edložené projektové dokumentace se nem ní množství odpadních vod z objektu .p.1360 a do objektu není nijak zasahováno.

Dle p edložené projektové dokumentace se nem ní pot eba vody v objektu ŽS .p. 885 a nedojde k navýšení pot eby vody.

P i dodržení našich níže uvedených podmínek pro provedení stavby nemáme k p edložené projektové dokumentaci p ípomínky.

Každá zm na v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladn projednána s provozovatelem. Ke zm n bude vydáno nové písemné vyjád ení.

1. P i stavb síti dojde ke styku s podzemními sít mi ve správ 1.S V, a.s., které musí být vyty eny provozovatelem v p ípad , že ve ejná ást p ípojky není prodloužena na pozemek.

2. Dle zákona . 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu, ve zn ní pozd jších p edpis , § 11, odstavec (2):**Potrubí vodovodu pro ve ejnou pot ebu v etn jeho p ípojek a na n napojených vnit ních rozvod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro ve ejnou pot ebu.**

3. Rušené potrubí bude odstran no, zaslepena. V p ípad provád ní výkopových prací bude vyt ženo a odvezeno na skládku. V p ípad bez možnosti otev ení povrchu bude rušené potrubí zapln na inertním materiálem, aby se zabránilo možnému vzniku poruch chodníku a komunikace.

4. Upozor ujeme, žerušení p ípojky zajiš uje na své náklady vlastník p ípojky. **Pro uvedené se obra te na manažera provozní oblasti eský Brod, p. Hovorka (tel. 606 602 350).**

5. U p ípojek, které jsou investorem provád ny od p ípojení na hlavní ad až po vodom rnou sestavu nebo revizní šachtu kanalizace, musí být vlastní napojení provedeno provozovatelem 1. S V, a.s., pop ípad ho investor m že provést na základ souhlasu od manažera provozní oblasti eský Brod: tel. 606 602 350.

6. V p ípad již provedeného prodloužení vodovodní p ípojky na pozemek investora není t eba kontrola (viz bod 4), ale požadujeme u vodovodní p ípojky spoj provést nerozebíratelnou spojkou HAWLE typ íslo 6300 a Pro p ípadnou kontrolu je t eba provést fotodokumentaci provedeného spoje.

7. Po ukon ení stavby požadujeme p edat zam ení skute ného provedení stavby na CD nosi i ve formátu „JTSK“ (jednotné trigonometrické síti katastrální) - dgn, dxf nebo vyk.

8. Dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném zn ní, projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpe nost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úrove projektu technologického za ízení, v etn vliv na životní prost edí.

9. Budou spln ny podmínky k provád ní stavby - P íloha . 1.

10. Budou spln ny schválené Technické standardy pro vodohospodá ský majetek m sta eský Brod.

Dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném zn ní, projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpe nost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úrove projektu technologického za ízení, v etn vliv na životní prost edí.

Příloha: 1x Předložená koordinátní situace, orazítkovaná 1. SčV, a.s.
1x Doplnující podmínky k provádění stavby

S pozdravem



1.SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
technický editel

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření k této žádosti vytvoříte [zde](#).