



## Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství  
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

VÁŠ DOPIS / ZE DNE 15.03.2024  
ČÍSLO SPISU S-MUCB 19482/2024/KZS  
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 25462/2024  
POČET LISTŮ/PŘÍLOH 1/0  
VYŘIZUJE Ilona Tučimová  
TELEFON 321 612 182  
EMAIL tucimova@cesbrod.cz  
DATUM 15.04.2024

atelier nla s.r.o.  
IČO: 06936431  
Hlinky 135/68  
60300 Brno – Staré Brno

IDDS

### Závazné stanovisko

Městský úřad Český Brod, OŽPZ, ochrana ovzduší, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako dotčený orgán státní správy, příslušný podle § 136 odst. 1, písm. b, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád), věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší)

### vydává

pro účely stavebního řízení k níže uvedené akci, z hlediska ochrany složek životního prostředí

### závazné stanovisko ke stavebnímu řízení - instalace zdroje znečištění ovzduší

Investor: **Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 28102 Český Brod**

zastoupený: **atelier nla s.r.o., IČO: 06936431, Hlinky 135/68, 60300 Brno – Staré Brno**

v souladu s ustanovením § 149 odst., správního řádu a s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve kterém

### souhlasí

s instalací **stacionárního zdroje neuvedeného v příl. č. 2, zákona o ochraně ovzduší:**

#### Emisní třída: neuvedeno

Identifikace zdroje: **plynový kondenzační kotel**  
(dle PD např. THERM 35 KDZ)

výrobce: **v PD neuveden**

Jmenovitý výkon celkem: max **45 kW**  
(topný výkon dle PD od 3,4 kW do 37,0 kW)

palivo: **ZP**

Místo realizace: **parc. č. st. p. 258 (č. p. 202)**

**k.ú.: Český Brod**

Charakter zdroje: Vytápění objektu - kondenzační plynový kotel (dle PD např. THERM 35 KDZ), výrobce v PD neuveden, jmenovitý výkon max 45 kW, (topný výkon dle PD od 3,4 kW do 37,0 kW), palivo ZP, odvod spalin z kotle bude pomocí stávajícího komínového tělesa s novým vyvložkováním průduchu dle požadavků výrobce, výška neuvedena.

### Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

Provozovatel nevyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen uvést do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění ovzduší, v souladu s podmínkami, pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem.

**Odůvodnění:**

Žádostí doručenou dne 15.03.2024, požádal investor: Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 28102 Český Brod, zastoupený: atelier nla s.r.o., IČO: 06936431, Hlinky 135/68, 60300 Brno – Staré Brno, MěÚ Český Brod, OŽPZ, jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší. Jedná se o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Tato žádost byla podána v souladu s § 37 odst. 1 a 2 správního řádu.

**Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.

**Upozorňujeme:**

*1/ že k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu je třeba požádat znovu o vydání závazného stanoviska dle §11, odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.*

*2/ budoucího provozovatele předmětného zdroje na ustanovení § 17, odst. 1, písm. g, zákona o ochraně ovzduší. V něm je uvedeno že: “Provozovatel je povinen provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.”*

oprávněná úřední osoba

Ilona Tučimová, v.r.

odborný referent na úseku ochrany ovzduší

**Rozdělovník :**

- atelier nla s.r.o., IČO: 06936431, Hlinky 135/68, 60300 Brno – Staré Brno – IDDS
- MěÚ Český Brod, Stavební úřad – GINIS