



DETAIL AKU JÍMKY - DEŠŤ

REZ A - A`



PŮDORYS



VÝPOČET VZTLAKU A OPATŘENÍ PROTI VYPLAVÁNÍ  
JE V DIKCI DODAVATELE BETONOVÉ JÍMKY.

Legenda:

Jímka:

- např. Klartec KL AN 6, užitný objem min 5 m3
- atest na těsnost

POZNÁMKA:  
Tato dokumentace je zpracována ve stupni DSP dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování prováděcí či dodavatelské dokumentace, který zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni. V případě nejasností či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN-SITU!  
Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva D.1.1.1 upřesňující rozsah a provedení prací nepostížitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.  
Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

±0,000 = Stávající podlaha 1.NP

<b>Název stavby:</b> <b>AKUMULAČNÍ NÁDRŽ OBJEKTU č. p. 202 Český Brod</b>			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora; atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
<b>Místo stavby:</b> <b>P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod</b>			Autorizační razítko:		
<b>Investor:</b> Město Český Brod náměstí Husovo 70 28201 Český Brod		<b>Generální projektant:</b>  <b>atelier nla</b>  <b>web:</b> www.ateliernolimits.cz <b>email:</b> office@ateliernolimits.cz <b>tel.:</b> +420 734 468 552 <b>datová schránka:</b> xe343fu		<b>Zodpovědný projektant:</b> Tomáš Balažovič, ČKAIT 0602204 <i>Balažovič</i>	
<b>Zástupce Investora pro akcl na základě PM:</b> Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz		<b>HIP:</b> Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D. +420 777 995 371		<b>Vypracoval:</b> <i>Balažovič</i> Tomáš Balažovič +420 777 861 142	
<b>Architekt:</b> Ing. arch. Tereza Ježková		<b>Datum:</b> 11   2023		<b>Revize:</b>	
<b>Profese:</b> <b>AKUMULAČNÍ NÁDRŽ OBJEKTU</b>		<b>Stupeň:</b> územní souhlas		<b>Kontroloval:</b>	
<b>Název přílohy:</b> <b>DETAIL AKU JÍMKY - DEŠŤ</b>		<b>Měřítko:</b> <b>1:50</b>		<b>Číslo výkresu:</b> <b>03</b>	<b>Paré</b>