

Váš dopis zn.: **elektronické podání**
Ze dne: **10.03.2024**
Naše zna ka: **1SCVZAD19868**
Vy izuje: **Hana Klinke**
technický úsek
Telefon: **602 172 870**
E-mail: **hklinke@1scv.cz**
Datum: **12.03.2024**

Adresa žadatele:
atelier nla, s.r.o.
Hlinky 135/68
60300 Brno

Vyjád ení spole nosti 1. S V, a.s.

Naše zna ka p edchozího vyjád ení:	1SCVZAD18035		
Ú el vyjád ení:	K projektové dokumentaci pro povolení staveb bez p ipojení na vodohospodá ská za ízení		
D vod žádosti:	Ostatní		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Kolín	
	Obec:	eský Brod	
	ást obce, ulice, .p.:	eský Brod, Krále Ji ího, 202	
Kontaktní osoba:	Tomáš Žajdlík		
Kontakt. údaje: tel., e-mail	777997655, tom.zajdlik@gmail.com		
Stavebník – Jméno a p íjmení/Název obchodní firmy/Spoluvlastníci nemovitostí:	M sto eský Brod		
Stavebník – Adresa:	M sto eský Brod, nám stí Husovo 70, 28201 eský Brod		
Název akce:	ZM NA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu . p. 202 eský Brod		
Projek ní spole nost / Projektant:	atelier nla, s.r.o.		
Datum vyhotovení PD:	08.03.2024		
Typ ízení dle stavebního zákona:	Stavební ízení		
Up esn ní typu ízení:			
Vlastník dot ené IS:	M sto eský Brod		
Platnost vyjád ení:	jeden rok ode dne vyhotovení*		

* Vyjád ení pozbývá platnost po vypršení jeho lh ty. V p ípad pot eby, p ed vypršením lh ty, si vyžádejte vyjád ení nové. Je-li ve lh t platnosti vyjád ení stavba p íslušným stavebním ú adem povolena, vyjád ení má platnost po dobu povolení stavby.

1.SčV, a.s. byla k vyjádření předložena výše uvedená projektová dokumentace, jejíž situace byla námi orazítkována.

Stávající objekt č.p. 202 na ulici Krále Jiřího, st. parcela č. 258, k.ú. Český Brod, je již projektivně vodovodní a kanalizační přípojky napojen na vodovodní řád a splaškovou kanalizaci. Smlouva na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod je již s naší společností uzavřena. Součástí přípojky nebudou stavbou zasaženy.

Dle předložené projektové dokumentace dojde výše uvedenou rekonstrukcí a změnou užívání objektu k navýšení množství odběru pitné vody a produkce vody odpadní na 614 m³ /rok.

Doporuujeme ověřit současný stav a dostatečnou dimenzi vodovodní a kanalizační přípojky a v případě potřeby provést jejich rekonstrukci.

Při dodržení našich níže uvedených podmínek pro provedení stavby nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínky. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně bude vydáno nové písemné vyjádření:

1. Dodržte podmínky ochranného pásma vodovodní a kanalizační přípojky. Dle SN 75 5411 je ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany a dle SN 75 6101 je ochranné pásmo kanalizační přípojky 0,75 m od osy potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny pouze za zvýšené opatrnosti. Doporuujeme dodržet i požadovaný manipulační prostor, který činí 1 m od ochranného pásma vodovodu i kanalizace.
2. Vodovodní a kanalizační přípojka nesmí být v souvislosti se stavbou poškozena.
3. V případě zásahu do stávajícího umístění vodoměrné sestavy, je nutné povolení provozovatele.
4. Manipulace na stávajícím vodohospodářském majetku je pouze v kompetenci provozovatele.
5. Do kanalizační přípojky pro splaškovou vodu budou vypouštěny pouze splaškové vody, nesmí být vypouštěny dešťové, drenážní, balastní a podobné vody.
6. Vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace se řídí platným kanalizačním řádem.
7. Za skutečnost, že je stávající vodovodní a kanalizační přípojka kapacitně dostatečná pro uvažované navýšení průtoků projektant stavby.
8. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby, či jiné stavby s touto související, dojde k poruše sítě ve správě 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.
9. Před zahájením trvalého užívání stavby je investor povinen aktualizovat odběratelskou smlouvu. Učiní tak na zákaznickém kontaktním místě 1. SčV, a.s. v Českém Brodě (ul. Školní 206, Liblice).
10. Budou splněny schválené Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.

Dle zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí.

S pozdravem



1.SčV, a.s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
technický editel

Příloha:

1. Předložená situace z PD, orazítkovaná 1.SčV, a.s.

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření k této žádosti vytvořte [zde](#).