



PŘEHLED KABELŮ – RZ3

EX2	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
REZ	–	UTP CAT6

LEGENDA

- KABEL UTP CAT6
- KABEL 1-CXKH-R-J 3x2,5
- ⏏

KABELOVÝ VÝVOD
- ↗

STOUPACÍ VEDENÍ NAHORU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZN.	FUNKCE
1S01	CHODBA
1S02	SKLAD SEZÓNÍCH POMŮCEK
1S03	PŘEDSÍŇ KOTELNY
1S04	KOTELNA
1S05	SKLEP
1S01	SKLEP

SEZNAM EL. VÝVODŮ	
OZN.	FUNKCE
EX2	NAPÁJENÍ KOTLE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN–S (TN–C–S), 3+N+PE~50Hz 400/230V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
Provedena dle normy ČSN 33 2000–4–41, ed.3
OCHRANA NORMÁLNÍ: – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANA DOPLNĚNÁ: – PROUDOVÝ CHRÁNIČ
– DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
– DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

POZNÁMKA	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	AUTORIZACE	
ZPRACOVAL	Bc. Aleš Zvonek		
KONTROLOVAL	Ing. Antonín Krajča		
MÍSTO	P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod		
INVESTOR	Město Český Brod, náměstí Husovo 70 28201 Český Brod		
NÁZEV STAVBY	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu č. p. 202 Český Brod	FORMÁT	A2
OBJEKT		DATUM	04/2024
ČÁST	D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM	STUPĚŇ PD	DSP
OBSAH:	VÝKRES ZAPOJENÍ VYTÁPĚNÍ - 1.S	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.d 113