



PŘEHLED KABELŮ – RZ1

XC1	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
XC2	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
XC3	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
XC4	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
XC5	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
XC6	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
XC7	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
XC8	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
RZ2	–	1–CXKH–R–J 5x10
RZ3	–	1–CXKH–R–J 5x4
TOTAL STOP	–	PRAFLADUR–O 2x1,5 P60–R
ZT1	–	1–CXKH–R–J 3x1,5
XT1	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
XT2	–	1–CXKH–R–J 3x2,5

POZNÁMKA
–DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU UKONČENY V RACKU
POD ROZVADĚČEM RZ1
–VIDEOTELEFON NAPÁJEN Z RACKU
–ZVONKOVÉ TABLO NAPÁJENO Z RACKU
+ 1x230V Z ROZVADĚČE RZ1
–KABEL UTP CAT6 PRO DATOVÉ ZÁSUVKY
–KABEL UTP CAT6 PRO VIDEOTELEFON
–2x KABEL UTP CAT6 PRO ZVONKOVÉ TABLO
–KABEL 1–CXKH–R–J 3x1,5 PRO ZVONKOVÉ TABLO

LEGENDA

	ZÁSUVKA 230V / 16A / vyšší než IP20
	ZÁSUVKA 230V / 16A / IP44
	ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V / 16A / vyšší než IP20
	ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V / 16A / IP44
	TOTAL STOP
	ZVONKOVÉ TABLO
	VIDEOTELEFON
	STOUPACÍ VEDENÍ NAHORU
	DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
	KABEL UTP CAT6
	KABEL 1-CXKH-R-J 4x25+HDO
	Autonomní detekce a signalizace s vlastním zdrojemdle ČSN 14604

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	FUNKCE
101	ZÁDVEŘÍ
102	CHODBA
103	SCHODIŠTĚ
104	ŠATNA I
105	WC PERSONÁL I
106	DENNÍ MÍSTNOST I
107	WC DĚTI I
108	VÝDEJ JÍDLA I A II
109	DENNÍ MÍSTNOST II
110	ŠATNA II
111	WC DĚTI II
112	WC PERSONÁL II
113	TECH. PR.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN–S (TN–C–S), 3+N+PE~50Hz 400/230V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
Provedena dle normy ČSN 33 2000–4–41, ed.3
OCHRANA NORMÁLNÍ: – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANA DOPLNĚNÁ: – PROUDOVÝ CHRÁNIČ
– DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
– DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

POZNÁMKA	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	AUTORIZACE	
ZPRACOVAL	Bc. Aleš Zvonek		
KONTROLOVAL	Ing. Antonín Krajča		
MÍSTO	P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod		
INVESTOR	Město Český Brod, náměstí Husovo 70 28201 Český Brod		
NÁZEV STAVBY	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu č. p. 202 Český Brod	FORMÁT	A2
OBJEKT		DATUM	04/2024
ČÁST	D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM	STUPEŇ PD	DSP
OBSAH:	VÝKRES ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ - 1.NP	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.d 102