



PŘEHLED KABELŮ – RZ2

EX4	–	1–CXKH–R–J 3x2,5
PT	–	JYTY 2x1
REZ	–	UTP CAT6

LEGENDA

ROZ/SB	ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ
-----	KABEL JYTY 2x1
————	KABEL 1-CXKH-R-J 3x2,5
⚡	KABELOVÝ VÝVOD
PT ⚡	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
⚡	STOUPACÍ VEDENÍ DOLŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZN.	FUNKCE
201	CHODBA
202	ÚKLID
203	ŠATNA III
204	WC PERSONÁL III
205	DENNÍ MÍSTNOST III
206	VÝDEJ JÍDLA III
207	WC DĚTI III
208	FOYER
209	SBOROVNA
210	KANCELÁŘ VEDENÍ
211	ŠATNA PERSONÁL
212	HYG. ZÁZEMÍ PERSONÁL
213	TECHNICKÁ MÍSTNOST
214	SCHODIŠTĚ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN–S (TN–C–S), 3+N+PE~50Hz 400/230V  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
Provedena dle normy ČSN 33 2000–4–41, ed.3  
OCHRANA NORMÁLNÍ: – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
OCHRANA DOPLNĚNÁ: – PROUDOVÝ CHRÁNIČ  
– DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
– DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

POZNÁMKA	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	AUTORIZACE	
ZPRACOVAL	Bc. Aleš Zvonek		
KONTROLOVAL	Ing. Antonín Krajčů		
MÍSTO	P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod		
INVESTOR	Město Český Brod, náměstí Husovo 70 28201 Český Brod	FORMÁT	A2
NÁZEV STAVBY	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu č. p. 202 Český Brod	DATUM	04/2024
OBJEKT		STUPEŇ PD	DSP
ČÁST	D.14.d – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: VÝKRES ZAPOJENÍ VYTÁPĚNÍ – 2.NP		1:50	D.14.d 112