




LEGENDA

-  ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V / 16A / IP20
-  ZÁSUVKA TROJITÁ 230V / 16A / IP20
-  KABELOVÝ VÝVOD

PŘEHLED KABELŮ – RZ3

EL1	–	1–CXKH–R–J 3x1,5
EL2	–	1–CXKH–R–J 3x1,5
EL3	–	1–CXKH–R–J 5x1,5
RZ3	–	1–CXKH–R–J 3x1,5
EL3	–	1–CXKH–R–J 5x1,5

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	FUNKCE
1S01	CHODBA
1S02	SKLAD SEZÓNŇNÍCH POMŮCEK
1S03	PŘEDSÍŇ KOTELNY
1S04	KOTELNA
1S05	SKLEP
1S06	SKLEP

SEZNAM EL. VÝVODŮ

OZN.	FUNKCE
EX1	PONORNÉ ČERPADLO

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN–S (TN–C–S), 3+N+PE~50Hz 400/230V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
Provedena dle normy ČSN 33 2000–4–41, ed.3
OCHRANA NORMÁLNÍ: – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANA DOPLNĚNÁ: – PROUDOVÝ CHRÁNIČ
– DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
– DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

POZNÁMKA	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	AUTORIZACE	
ZPRACOVAL	Bc. Aleš Zvonek		
KONTROLOVAL	Ing. Antonín Krajča		
MÍSTO	P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod		
INVESTOR	Město Český Brod, náměstí Husovo 70 28201 Český Brod		
NÁZEV STAVBY	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu č. p. 202 Český Brod	FORMÁT	A2
OBJEKT		DATUM	04/2024
ČÁST	D.1.4.d – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM	STUPEŇ PD	DSP
OBSAH: VÝKRES ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ - 1S		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.d 106