

SOUSEDNÍ OBJEKT

SOUSEDNÍ OBJEKT

LEGENDA

-  VYPÍNAČ TYP 1. - 10A/250V
-  VYPÍNAČ TYP 6. - 10A/250V
-  NÁSTĚNNÉ SVĚTLO LED - KRUH 20-30cm, IP44, 20W
-  NÁSTĚNNÉ SVĚTLO LED - LINIOVÉ 1200mm, IP44, 32W
-  NÁSTĚNNÉ SVĚTLO NA SCHODECH 15-20W
-  KABEL 1-CXKH-R-J 3x1,5mm
-  KABEL 1-CXKH-R-J 5x1,5mm
-  ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V / 16A / IP20
-  STOUPACÍ VEDENÍ DOLŮ

PŘEHLED KABELŮ – RZ2

| | | |
|------|---|------------------|
| EL5 | – | 1–CXKH–R–J 3x1,5 |
| | – | 1–CXKH–R–J 5x1,5 |
| XC11 | – | 1–CXKH–R–J 3x2,5 |

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN–S (TN–C–S), 3+N+PE~50Hz 400/230V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
Provedena dle normy ČSN 33 2000–4–41, ed.3
OCHRANA NORMÁLNÍ: – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANA DOPLNĚNÁ: – PROUDOVÝ CHRÁNIČ
– DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
– DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

| | | | |
|---|--|--------------|------------------------|
| POZNÁMKA | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ | AUTORIZACE | |
| ZPRACOVAL | Bc. Aleš Zvonek | | |
| KONTRLOVAL | Ing. Antonín Krajča | | |
| MÍSTO | P.č. st.258; K.ú. Český Brod [622737]; Krále Jiřího 202, 282 01 Český Brod | | |
| INVESTOR | Město Český Brod, náměstí Husovo 70 28201 Český Brod | | |
| NÁZEV STAVBY | ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY A STAVEBNÍ UPRAVY objektu č. p. 202 Český Brod | FORMÁT | A2 |
| OBJEKT | | DATUM | 04/2024 |
| ČÁST | D.1.4.d – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM | STUPEŇ PD | DSP |
| OBSAH: VÝKRES SVĚTELNÝCH A ZÁSUVKOVÝCH ROZVODŮ – PŮDA | | MĚŘÍTKO 1:50 | Č. VÝKRESU D.1.4 d 116 |