

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 17.06.2021

Sp. zn.: S-KHSSC 31804/2021  
Č. j.: KHSSC 31804/2021

Vyřizuje: Tvrdíková  
Tel.: 310 014 432  
E-mail: simona.tvrdikova@khsstc.cz

Datum: 14.07.2021

MS architekti s.r.o.		
přijato dne: 20.7.	pod. č.: 879.	charakter: 300.
k vyřízení/za správnost: BLSO	zakázka/středisko:	
pokyny k platbě/dne:	poznámka:	

Blanka Součková  
MS architekti, s.r.o.  
U Nikolajky 1085/15  
150 00 Praha 5

**Město Český Brod, IČO 00235334, se sídlem Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod - projektová dokumentace k odstranění stavby „Odstranění stavby Mateřské školky Kollárova 71, Český Brod“, parc. č. 175/11, 183/1, 183/14, 1428 a 2126 v k.ú. Český Brod - závazné stanovisko**

Na základě žádosti stavebníka Města Český Brod, IČO 00235334, se sídlem Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod (dále jen „stavebník“), zastoupeného na základě plné moci ze dne 3.12.2020 paní Blankou Součkovou, MS architekti s.r.o., U Nikolajky 1085/15, 155 00 Praha 5, podané dne 17.06.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci k odstranění stavby „Odstranění stavby Mateřské školky Kollárova 71, Český Brod“, parc. č. 175/11, 183/1, 183/14, 1428 a 2126 v k.ú. Český Brod a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

**S předloženým návrhem projektové dokumentace k odstranění stavby „Odstranění stavby Mateřské školky Kollárova 71, Český Brod“, parc. č. 175/11, 183/1, 183/14, 1428 a 2126 v k.ú. Český Brod se s o u h l a s í.**

**Odůvodnění:**

Dne 17.06.2021 byla do podatelny Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze doručena žádost stavebníka o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k odstranění stavby „Odstranění stavby Mateřské školky Kollárova 71, Český Brod“, parc. č. 175/11, 183/1, 183/14, 1428 a 2126 v k.ú. Český Brod.

Předložená projektová dokumentace řeší kompletní odstranění objektu mateřské školky na adrese Kollárova 71, 282 01 Český Brod, která je v současné době v havarijním stavu. Jedná se o soubor čtyř učebních pavilonů (označených A, B, C, D) a stravovacího, resp. pavilonu s kuchyní


(označeného E). Objekt je nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou malého sklonu. Obvodový plášť je sestaven z velkoplošných dřevěných panelů na bázi dřeva, dřevní hmoty s tepelnou izolací. Příčky jsou rovněž z kompletovaných panelů, pouze příčky v sociálních místnostech jsou zděné o tl. 100 mm a 150 mm. Stropy tvoří kompletovaný stropní prvek na bázi dřeva a dřevní hmoty. Štítové zdi jednotlivých pavilonů jsou zděné v tl. 300 mm. Sedlová střecha je provedena ze střešních dřevěných vazníků a opatřena plechovou střešní krytinou. Součástí demolice jsou i navazující betonové terasy a obslužné rampy se schodišti a zábradlím. Zastavěná plocha stávajícího objektu školky vč. teras a ramp je 1813,45 m<sup>2</sup>. Dále budou kompletně odstraněny i veškeré zpevněné plochy v rámci pozemku stavby, které tvoří asfaltové chodníky a příjezdové cesty, terasy s betonovými dlaždicemi a betonové cesty v trávnicích. Dojde také k odstranění části zpevněných ploch v ulici Sportovní. Zastavěná plocha zpevněných cest je 1909,52 m<sup>2</sup>. V rámci bouracích prací bude odstraněna část oplocení v úseku podél ulice Sportovní, délka úseku cca 38,75 m a také zahradní altán o zastavěné ploše 50 m<sup>2</sup>. Stavebník má již připraven záměr návrhu novostavby mateřské školky na stejném pozemku.

Dle předložené dokumentace byl zjištěn výskyt materiálu obsahující azbestová vlákna ve stávajících stavebních konstrukcích. Jedná se o deskové materiály na obvodovém plášti objektu, deskové materiály v konstrukci vnitřních příček a podhledů, dále těsnící provazce ve spojích potrubí VZT a odvětrávací hlavice. Celkové množství materiálu obsahující azbest je dle PD odhadováno na 85,3 t.

Právní předpisy stanovují zaměstnavateli pro práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, řadu povinností (při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena určitá minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, dále musí být tyto práce ohlášeny příslušné KHS nebo v případě ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu musí být alespoň projednána opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu).

**Vzhledem k tomu, že v předložené dokumentaci není uvedeno jméno stavebního podnikatele, tedy zaměstnavatele, který bude provádět demontáž materiálu s obsahem azbestu, bychom Vás chtěli touto cestou požádat o součinnost, a to o poskytnutí identifikačních údajů stavebního podnikatele, který bude demontáž azbestu na předmětné stavbě realizovat, a informace o termínu provádění těchto prací.**

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.



Mgr. Pavla Šitychová  
vedoucí oddělení hygieny práce  
pro okres Kolín



#### Rozdělovník

Adresát – ZS + PD

KHS Stč. kr., HP – ÚP Kolín