

Město Český Brod
Husovo nám. 70
282 01 Česká Brod

Váš dopis zn. 15. 6. 2021
ze dne
Naše značka TÚŘ/O21800050634/21
Vyřizuje Fryčová Alena
referent technické dokumentace
Tel. : 323 603 731-3
Mobil 602 172 870
Email afrycova@1scv.cz
Datum 28. 6. 2021

Název stavby: Odstranění stavby Mateřské školky Kollárova – Český Brod č.p. 71, na pozemku parc. č. 1428, pro výstavbu Nové mateřské školky

Investor: Město Český Brod

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska existence sítí

Platnost vyjádření: 1 rok

Vyjádření pozbývá platnost po vypršení jeho lhůty. V případě potřeby, před vypršením lhůty, si vyžádejte nové vyjádření. Je-li ve lhůtě platnosti vyjádření stavba příslušným stavebním úřadem povolena, vyjádření má platnost po dobu povolení stavby.

Společnosti 1.SčV, a.s. byla předložena projektová dokumentace vypracovaná společností MS architekti s.r.o., datum 05/2021, se záměrem odstranění stávající stavby MŠ a výstavby nové MŠ.

V blízkosti Vašeho zájmového území jsou uloženy vodovodní a kanalizační řady, které jsou ve správě 1. SčV, a.s.

Stávající objekt je již prostřednictvím vodovodní a kanalizační přípojky napojen na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci a to včetně uzavřené smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod.

Dle projektové dokumentace dojde k navýšení stávajícího množství odebírané pitné vody a vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace. Pokud je záměr výstavby nové mateřské školky docházka dětí s trvalým pobytem ve městě Český Brod, které již odebírají vodu a vypouštějí na ČOV Český Brod v rámci svého trvalého bydliště, nemáme k navýšení stávajícího odběru pitné vody a odvádění splaškových vod námitek.

Vyjádření k technickému provedení nové kanalizační přípojky bude vydáno samostatně pod č.j.181/21-f dne 28.6.2021

K předložené projektové dokumentaci máme následující připomínky:

- 1. K umístění nové vodoměrné šachty a jejímu vystrojení nemáme připomínky.**
- 2. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SčV, a.s. provoz Český Brod: tel. 321 622 227(nejlépe 20dní předem). Povinností investora je předložit k trasování situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení**

- a toto vyjádření se situací.** Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.
3. Dodržte schválené Technické standardy pro vodohospodářský majetek v správě společnosti 1.SČV, a.s. (zvláště požadavky na vodovodní a kanalizační poklopy).
 4. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. a dodržet minimální hloubky krytí dle ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Nad vodovodním řádem, kanalizačním řádem, kanalizačními a vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou stavbou související či osazen trvalý porost.
 5. Dodržte podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany.
 6. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dále požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
 7. Při provádění demolice nesmí být stávající přípojky poškozeny.
 8. V případě jakéhokoliv zásahu do stávající vodovodní přípojky je nezbytně nutné kontaktovat provozní středisko vodovodů a kanalizací 1. SČV, a.s. provoz Český Brod: tel. 321 622 227.
 9. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, § 11, odstavec (2): Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
 10. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
 11. V okruhu 1 m od povrchových znaků je nezbytně provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových znaků ve stavebním deníku. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového znaku je nutné oznámit příslušnému provozu provozovatele 1. SČV, a.s.
 12. Požadujeme zachovat veškeré povrchové znaky stávajících sítí, které musí být vyzvednuty do nivelety nového povrchu.
 13. Požadujeme, aby zástupce provozovatele byl přizván k prověření funkčnosti všech dotčených povrchových znaků a armatur před a po ukončení stavby.
 14. Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
 15. Dojde-li při stavbě k odkrytí vodovodního či kanalizačního potrubí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele 1. SČV, a.s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.
 16. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby, či jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SČV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.
 17. Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit na centrální dispečink provozovatele 1.SČV a.s., telefonní číslo 318 622 631.
 18. Manipulace na stávajícím vodohospodářském majetku je pouze v kompetenci provozovatele.
 19. Termín zahájení plánovaných prací musí být oznámen provozovateli, a to:
 - min. 20 dnů předem
 - písemně na info@1scv.cz
 - s uvedením naší značky vyjádření, názvem stavby včetně stavebníka a investora

Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.

S pozdravem

1. SčV, a.s. - 4 -
Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793
provoz:
Kolevratská 1476, 251 01 Říčany

Fryčová Alena Fryčová
referent technické dokumentace

