- 1.001 -
Vstupní hala

22 °C	600 W

RZ-1 - 1.NP (101)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,7 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=172,0 m2	VYT: 1,8 l/min

RZ-1 - 1.NP (101/1)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,7 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=13,0 m2	VYT: 1,8 l/min

RZ-1 - 1.NP (102)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,8 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=13,0 m2	VYT: 1,8 l/min

RZ-1 - 1.NP (103)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,8 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=13,0 m2	VYT: 1,8 l/min

RZ-1 - 1.NP (104)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,8 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=13,0 m2	VYT: 1,8 l/min

RZ-1 - 1.NP (105)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,8 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=13,0 m2	VYT: 1,8 l/min

RZ-1 - 1.NP (106)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,8 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=12,0 m2	VYT: 1,8 l/min

RZ-1 - 1.NP (107)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,8 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=15,0 m2	VYT: 1,8 l/min

RZ-1 - 1.NP (108)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=33,8 m
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	1.001 - Vstupní hala
VYT: PZ:22,0°C	Trubka RAUTHERM S
Q:22,5 (°C)	17x2,0
S=11,0 m2	VYT: 1,8 l/min

- 1.301 -
Denní místnost

22 °C	1250 W

RZ-4 - 1.NP (304)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=15,0 m
System VARIONOVA	1.301 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: PZ:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,8 l/min
S=132,0 m2	

RZ-4 - 1.NP (305)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=15,0 m
System VARIONOVA	1.301 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: PZ:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,8 l/min
S=112,0 m2	

RZ-4 - 1.NP (307)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=15,0 m
System VARIONOVA	1.301 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: PZ:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,8 l/min
S=15,0 m2	

- 1.004 -
WC

20 °C	10 W

VYT: tm=33,3 °C	Korkoprává dlažba 10mm
System VARIONOVA	tp=28,5 m
L:400 [mm]	1.004 - UMS
VYT: P:22,0°C	---
S=2,0 m2	---

- 1.019 -
Chodba

20 °C	150 W

VYT: tm=33,3 (°C)	Keramická dlažba 15mm
System VARIONOVA	tp=55,8 m
L:200 [mm]	1.019 - Chodba
VYT: P:22,0 °C	---
S=117,0 m2	---

- 1.102+106+109 -
Sušna dětí

22 °C	630 W

RZ-2 - 1.NP (201)	PZ-1:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=155,1 m
Ltot=200 [mm]	1.102+106+109 - Sušna dětí
VYT: P:23,0 °C	Trubka RAUTHERM S
S=223,2 m2	17x2,0
	VYT: 3,8 l/min

- 1.103 -
Umývárna

22 °C	600 W

RZ-2 - 1.NP (202)	PZ-1:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=155,2 m
Ltot=150 [mm]	1.103 - Umývárna
VYT: P:23,0 (°C	Trubka RAUTHERM S
S=114,0 m2	17x2,0
	VYT: 1,9 l/min

- 1.104 -
Sklad

20 °C	100 W

VYT: tm=23,3 (°C	Vinyl 5mm
System VARIONOVA	tp=25,0 m
L:200 [mm]	1.104 - Sklad
VYT: P:24,0°C	---
S=2,7 m2	---

- 1.105 -
Přípravna jídel

20 °C	180 W

RZ-2 - 1.NP (310)	PZ-1:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=69,0 m
Ltot=200 [mm]	1.105 - Přípravna jídel
VYT: P:24,0°C	Trubka RAUTHERM S
S=17,0 m2	17x2,0
	VYT: 1,0 l/min

- 1.205 -
Přípravna jídel

20 °C	180 W

RZ-3 - 1.NP (301)	PZ-1:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=69,0 m
Ltot=200 [mm]	1.205 - Přípravna jídel
VYT: P:24,0°C	Trubka RAUTHERM S
S=17,0 m2	17x2,0
	VYT: 1,0 l/min

- 1.107+1.108 -
WC

20 °C	130 W

VYT: tm=25,3°C	Keramická dlažba 15mm
System VARIONOVA	tp=15,0 m
L:200 [mm]	1.107+1.108 - WC
VYT: P:22,0 °C	---
S=3,3 m2	---

- 1.207+1.208 -
WC

20 °C	130 W

VYT: tm=25,3°C	Keramická dlažba 15mm
System VARIONOVA	tp=15,0 m
L:200 [mm]	1.207+1.208 - WC
VYT: P:22,0 °C	---
S=3,3 m2	---

- 1.101 -
Denní místnost

22 °C	2500 W

RZ-1 - 1.NP (101)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.101 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=115,2 m2	

RZ-1 - 1.NP (102)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.101 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=114,8 m2	

RZ-1 - 1.NP (103)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.101 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=114,8 m2	

RZ-1 - 1.NP (104)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.101 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=115,2 m2	

RZ-1 - 1.NP (105)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.101 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=112,8 m2	

RZ-1 - 1.NP (106)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.101 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=112,8 m2	

RZ-1 - 1.NP (107)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.101 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=115,2 m2	

RZ-1 - 1.NP (108)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.101 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:22,0 °C	17x2,0
Q:22,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=111,8 m2	

- 1.201 -
Denní místnost

22 °C	2500 W

RZ-3 - 1.NP (201)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.201 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:23,0 °C	17x2,0
Q:23,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=112,8 m2	

RZ-3 - 1.NP (202)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.201 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:23,0 °C	17x2,0
Q:23,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=112,8 m2	

RZ-3 - 1.NP (203)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.201 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:23,0 °C	17x2,0
Q:23,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=112,8 m2	

RZ-3 - 1.NP (204)	PZ-1:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.201 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:23,0 °C	17x2,0
Q:23,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=112,8 m2	

RZ-3 - 1.NP (205)	PZ-2:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.201 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:23,0 °C	17x2,0
Q:23,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=113,2 m2	

RZ-3 - 1.NP (206)	PZ-2:Vinyl 5mm
tp=33,0 (°C)	tcola=115,0 m
System VARIONOVA	1.201 - Denní místnost
Ltot=2x0x0x0x0 [mm]	Trubka RAUTHERM S
VYT: P:23,0 °C	17x2,0
Q:23,0 (°C)	VYT: 1,2 l/min
S=113,2 m2	

- 1.302+304 -
Sušna boit

22 °C	450 W

RZ-4 - 1.NP (302)	PZ-2:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=45,0 m
Ltot=200 [mm]	1.302+304 - Sušna boit
VYT: P:23,0 °C	Trubka RAUTHERM S
S=12,0 m2	17x2,0
	VYT: 1,7 l/min

- 1.303 -
Umývárna

20 °C	220 W

RZ-4 - 1.NP (301)	PZ-1:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=45,0 m
Ltot=150 [mm]	1.303 - Umývárna
VYT: P:23,0 °C	Trubka RAUTHERM S
S=2,0 m2	17x2,0
	VYT: 1,0 l/min

- 1.002 -
Zeleň

18 °C	250 W

Stávající rohož	1.002 - Zeleň
S:0m2 (a)	VYT: 0W/m2

- 1.202+206+209 -
Sušna boit

22 °C	520 W

RZ-3 - 1.NP (305)	PZ-1:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=137,0 m
Ltot=200 [mm]	1.202+206+209 - Sušna boit
VYT: P:23,0 °C	---
S=23,4 m2	VYT: 1,4 l/min

- 1.203 -
Umývárna

22 °C	600 W

RZ-3 - 1.NP (307)	PZ-1:Keramická dlažba
tp=33,0 (°C)	15mm
System VARIONOVA	tcola=90,0 m
Ltot=150 [mm]	1.203 - Umývárna
VYT: P:23,0 (°C	Trubka RAUTHERM S
S=14,0 m2	17x2,0
	VYT: 1,0 l/min

- 1.204 -
Sklad

20 °C	100 W

VYT: tm=23,3 (°C	Vinyl 5mm
System VARIONOVA	tp=25,0 m
L:200 [mm]	1.204 - Sklad
VYT: P:24,0°C	---
S=2,0 m2	---

- 1.016 -
WC

20 °C	80 W

VYT: tm=25,3°C	Keramická dlažba 15mm
System VARIONOVA	tp=8,0 m
L:200 [mm]	1.016 - WC
VYT: P:22,0 °C	---
S=1,0 m2	---

- 1.211 -
Schvalovač

15 °C	120 W

Stávající rohož	1.211 - Schvalováč
S:2,0 m2	VYT: 0W/m2

- 1.210 -
Sklad

15 °C	120 W

Stávající rohož	1.210 - sklad
S:2,0 m2	VYT: 0W/m2

- 1.111 -
Schvalováč

15 °C	120 W

Stávající rohož	1.111 - Schvalováč
S:2,0 m2	VYT: 0W/m2

- 1.110 -
Sklad

15 °C	120 W

Stávající rohož	1.110 - sklad
S:2,0 m2	VYT: 0W/m2

RZ-1
- pokl. akust. S
- vyrovnací vrstvy
- tepelněizol.
- kotelna pod omítku
- 150x150,150mm

RZ-2
- pokl. akust. S
- vyrovnací vrstvy
- tepelněizol.
- kotelna pod omítku
- 150x150,150mm

RZ-3
- pokl. akust. S
- vyrovnací vrstvy
- tepelněizol.
- kotelna pod omítku
- 150x150,150mm

RZ-4
- pokl. akust. S
- vyrovnací vrstvy
- tepelněizol.
- kotelna pod omítku
- 150x150,150mm

"LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP"

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	VÝŠKA [m]	PODLAHY	STĚNY	STROPY
001	VSTUPNÍ HALA	166,69	55,58	6,00	VINYL	OMÍTKA	OMÍTKA
002	ZÁZEMÍ	8,08	15,44	2,45	ČISTICÍ ZÓNA		PODHLED
003	SKLAD	10,98	13,20	3,14	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
004	SKLID	2,76	6,65	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
005	TECHNICKÁ MÍSTNOST	21,02	20,07	3,08	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	ARU. PODHLED
006	ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI	8,60	11,52	3,14	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
007	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	8,04	10,26	3,14	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
008	WC	1,68	5,27	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
009	UMÝVÁRNA	1,63	5,75	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
010	SPRCHA	1,63	5,75	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
011	PŘEDSÍŇ	8,07	11,49	3,14	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
012	HLAVNÍ PŘÍPRAVNA JÍDEL	20,11	25,13	3,40	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
013	DOPACKÝ JÍDLO	2,39	6,76	3,08	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
014	VENKOVNÍ SKLAD	6,12	9,95	3,14	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
015	VENKOVNÍ WC	1,84	5,54	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
016	VENKOVNÍ WC	1,39	4,64	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
017	VENKOVNÍ WC	2,07	6,31	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
018	SKLID	1,25	4,52	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
019	CHODBA	11,95	15,12	2,40	KER. DLAŽBA		SDK PODHLED
020	CHODBA	13,33	16,46	2,40	KER. DLAŽBA		SDK PODHLED
Třída 1							
101	DENNÍ MÍSTNOST TŘÍDY	109,23	52,57	3,08	VINYL	OMÍTKA	ARU. PODHLED
102	ŠATNA DĚTÍ	19,32	17,74	2,40	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
103	UMÝVÁRNA TOALETY	16,55	23,64	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
104	SKLAD TŘÍDY	5,03	9,05	2,40	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
105	PŘÍPRAVNA JÍDEL	7,08	12,10	2,40	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
106	ŠATNA KANTÝNA	3,02	7,07	2,40	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
107	UMÝVÁRNA	2,01	5,03	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
108	WC	1,43	4,02	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
109	SKLID	1,07	4,16	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
110	SKLAD	4,57	10,46	2,40	VINYL	OMÍTKA	OMÍTKA
111	SCHODIŠTĚ	8,22	11,46		KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
112	TERASA	51,03	35,62		BETONOVÁ DLAŽBA		
Třída 2							
201	DENNÍ MÍSTNOST TŘÍDY	96,00	34,11	3,08	VINYL	OMÍTKA	ARU. PODHLED
202	ŠATNA DĚTÍ	10,54	17,21	2,40	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
203	UMÝVÁRNA TOALETY	9,77	14,34	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
204	ŠATNA KANTÝNA	2,05	5,95	3,14	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
205	PŘÍPRAVNA JÍDEL	4,62	8,85	2,40	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
206	UMÝVÁRNA	1,53	4,68	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
207	WC	1,49	4,90	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
208	SKLID	1,37	4,71	2,40	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
209	SKLAD TŘÍDY	6,12	9,93	2,40	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
210	SKLAD	3,40	8,75	2,40	VINYL	OMÍTKA	OMÍTKA
211	SCHODIŠTĚ	6,37	13,63		KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
212	TERASA	32,40	33,01		BETONOVÁ DLAŽBA		

Pracovní spády:
Teplá voda pro podlahové vytápění 33/28°C
Teplá voda pro ÚT 40/35°C
Teplá voda pro TUV 55/45°C
Chladící voda pro VZT 10/14°C
Ochlaz. TV 45/35°C

Legenda potrubí:
- Teplá voda pro podlahové vytápění
- Teplá voda zpátečka
- Teplá voda pro VZT přívod
- Teplá voda pro VZT zpátečka
- Chladící voda pro VZT přívod
- Chladící voda pro VZT zpátečka
- Studená voda (vodíčkyje prvkem ZT)
- Teplá voda (vodíčkyje prvkem ZT)
- Cirkulace teplé vody (vodíčkyje prvkem ZT)

Potrubí ÚT a ÚK, budou tepelně izolovány o minimální tloušťce dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.:

DN20	20mm	DN50	40mm
DN25	25mm	DN65	50mm
DN32	32mm	DN80	50mm
DN40	40mm	DN100	50mm

ZÁVĚSY OCELOVÉHO POTRUBÍ JSOU DÁNY MINIMÁLNÍ ROZTEČÍ DLE TABULKY:

DN20	1,5m	DN50	3,0m
DN25	1,8m	DN65	3,5m
DN32	2,2m	DN80	3,5m
DN40	2,5m	DN100	4,3m

Generální projektant:
MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1055/15, 150 03 Praha 5
IČO: 02412304
tel: 220 203 710
www.msgroup.cz

Autor projektované části:
firma ONDŘEJ
Dětkovo 528/34, 181 00, Praha 8
tel: 266 310 569, IČO: 40728048

Stavebník:
Město Český Brod
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
tel: 732 720 201
www.cesbrod.cz

Název akce:	Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod	Architektonické a stavební řešení: MS architekti s.r.o.	Perl:
Místo:	p.č. 1021, 1420, 1490, 2120 v 1031/4 k.ú. Český Brod	Zodpovědný projektant:	Ing. Miroslav Ondřej
Fáze:	Dokumentace změny stavby před dokončením	Vypracoval:	Ing. Michal Žákovský
Objekt:	SO.01	Kontroloval:	Ing. Miroslav Ondřej
Projektová část:	D.1.4.4 Vytápění s chlazením	Datum: 10/2023	Formát: 21x44
Název:	Půdorys 1.NP - část A	Měřítko: 1:50 80,000 = 215,700 m.n.m. (Bpv)	
		Č. výkresu:	D.1.4.4.b.1