"LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP"

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	PODLAHY	STĚNY	STROPY
701	SBOROVNA	33,73	27,46	VINYL	OMÍTKA	OMÍTKA
702	ÚSTŘEDNA EPO	4,25	8,46	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
703	ARCHIVÉ	5,57	9,55	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
704	CHODBA	11,77	17,39	KERI. DLAŽBA		SDK PODHLED
705	CHODBA	57,27	71,07	KERI. DLAŽBA		SDK PODHLED
706	CHODBA	12,21	15,69	KERI. DLAŽBA		SDK PODHLED
Třída 4						
401	DENNÍ MÍSTNOST TŘÍDY	115,13	57,16	VINYL	OMÍTKA	AKU. PODHLED
402	ŠATNA DĚTI	19,20	17,71	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
403	UMYVÁRNA,TOALETY	16,55	23,54	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
404	SKLAD TŘÍDY	5,11	9,28	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
405	PŘÍPRAVNA JÍDEL	7,05	12,10	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
406	UMYVÁRNA	2,02	5,93	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
407	UMYVÁRNA	1,60	5,23	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
408	ŠATNA KANTORA	3,08	7,17	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
409	SKLÍD	1,32	4,67	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
410	SCHODIŠTĚ	10,10	13,66	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
Třída 5						
501	DENNÍ MÍSTNOST TŘÍDY	118,46	57,29	VINYL	OMÍTKA	AKU. PODHLED
502	ŠATNA DĚTI	19,14	17,74	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
503	UMYVÁRNA,TOALETY	16,51	23,74	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
504	SKLAD TŘÍDY	5,11	9,28	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
505	PŘÍPRAVNA JÍDEL	7,11	12,10	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
506	UMYVÁRNA	2,01	5,93	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
507	WC	1,43	4,92	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
508	ŠATNA KANTORA	2,75	6,77	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
509	SKLÍD	1,07	4,10	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
510	SCHODIŠTĚ	10,10	13,66	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
Třída 6						
601	DENNÍ MÍSTNOST TŘÍDY	119,03	57,36	VINYL	OMÍTKA	AKU. PODHLED
602	ŠATNA DĚTI	19,19	17,69	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
603	UMYVÁRNA,TOALETY	16,54	23,53	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
604	ŠATNA DĚTI	5,09	9,25	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
605	PŘÍPRAVNA JÍDEL	7,04	12,06	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
606	UMYVÁRNA	2,00	5,91	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
607	WC	1,60	5,25	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
608	ŠATNA KANTORA	2,20	6,05	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
609	SKLÍD	1,54	5,12	KERI. DLAŽBA	KERI. OBKLAD	SDK PODHLED
610	SCHODIŠTĚ	10,10	13,66	KERI. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA

Pracovní spády:

Topná voda pro podlahové vytápění	33/28°C
Topná voda pro OT	40/30°C
Topná voda pro VZT	40/30°C
Topná voda pro VZT	10,16°C
Ohřev TV	60,50°C

Legenda potrubí:

- Topná voda přívod
- Topná voda zpátečka
- Chladící voda pro VZT přívod
- Chladící voda pro VZT zpátečka
- Podlahové vytápění teplovodní
- Podlahové vytápění elektrické
- Otopná plocha teplovodního podlahového vytápění
- Studená voda (zajišťuje profese ZT)
- Teplá voda (zajišťuje profese ZT)
- Cirkulace teplé vody (zajišťuje profese ZT)

Potrubí 01 a 04, budou tepelně izolovány o minimální tloušťce dle vyhlášky 193/2007.:

DN20	37mm	DN50	43mm
DN25	48mm	DN65	55mm
DN32	48mm	DN80	55mm
DN40	53mm	DN100	55mm

ZÁVĚSY OCELOVÉHO POTRUBÍ JSOU DÁNY MINIMÁLNÍ ROZTEČÍ DLE TABULKY:

DN20	1,5m	DN50	3,0m
DN25	1,9m	DN65	3,4m
DN32	2,2m	DN80	3,8m
DN40	2,6m	DN100	4,3m

Generální projektant:

MS architekti s.r.o.
U Nikoušky 1005/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26715595
tel: 220 203 710
www.msgroup.cz

Autor projektované části:

firma ONDŘEJ
Dolákova 528/34, 181 00 Praha 8
tel: 266 315 569; IČO: 40728048

Stavebník:

Město Český Brod
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00233334
tel: 732 735 291
www.ceskybrod.cz

Název akce:	Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod p.č. 1531, 1425, 1495, 2120 a 1131/4 k.ú. Český Brod
Místo:	
Fáze:	Dokumentace změny stavby před dokončením
Objekt:	SO.01
Projektová část:	D.1.4.4 Vytápění a chlazení
Obsah:	**Půdorys 2.NP - část A**

Architektonická a stavební řešení: MS architekti s.r.o.
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Ondřej
Vypracoval: Ing. Michal Žďárovský
Kontroloval: Ing. Miroslav Ondřej
Datum: 10/2023 Formát: 15xA4
Měřítko: 1:50
20,000 = 216,750 m n.m. (Bpv)
Č. výkresu: D.1.4.4.b.3