



# VODOMĚRNÁ ŠACHTA


AK VODO PB 180/120/150



Typ zařízení	AK-VODO PB 180/120/150 PB
Vnitřní rozměry (cm)	180/120/150
Vnější rozměry (cm)	210/150/165
Přepravení hmotnost (kg)	550 (kg)

**POZNÁMKA:**

Výška vstupu přípojky do vodoměrné šachty je pouze odhadnuta a je jí třeba přizpůsobit skutečnosti na stavbě . Případné zalomení potrubí přípojky může být provedeno až ve vodoměrné šachtě.



**POZNÁMKA:**

Vodovodní přípojka je na pozemek stavby již vyvedena a v současnosti slouží pro stávající objekt.


Vodovodní přípojka je provedena z PVC d110. Přípojka bude využita i pro nově navrhovaný objekt. Přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě, která je umístěna neprodlužena za stávajícím oplocením. Stávající vodoměrná šachta je již za hranicí životnosti a proto bude zrušena a vytlžena ze země. Na jejím místě je navržena nová vodoměrná šachta 1,2 x 1,8 m, hl. 1,5 m, kde bude umístěna vodoměrná sestava s obchodním měřením.

POLOHA SAMOTNÉ ŠACHTY A JEJÍ VÝŠKOVÉ OSAZENÍ MUSÍ BÝT PŘÍPŮSOBENO SAMOTNÉ POLOZE PŘÍPOJKY ZJIŠTĚNÉ PO JEJÍM ODKOPÁNÍ. POLOZE PŘÍPOJKY MUSÍ BÝT DÁLE PŘÍPŮSOBEN PROSTUP DO VODOMĚRNÉ ŠACHTY, KTERÝ NEMUSÍ ODPOVÍDAT POTŘEBĚ NA MÍSTĚ STAVBY Z VÝROBY. PROSTUPY DO ŠACHTY MOHOU BÝT PROVEDENY PŘÍMO PŘI VÝROBĚ ŠACHTY PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU, POPŘ. DODATEČNĚ AŽ NA MÍSTĚ STAVBY.

Zalomení potrubí přípojky může být provedeno až ve vodoměrné šachtě.

SOUČÁSTÍ TÉTO ČÁSTI DOKUMENTACE JSOU TYTO OBJEKTY:

- |        |  |
|--------|--|
| 10.05a | RETENČNÍ NÁDRŽ                                       |
| 10.05b | AKUMULAČNÍ NÁDRŽ                                     |
| 10.06  | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA A NAVAZUJÍCÍ DOMOVNÍ KANALIZACE |
| 10.07  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A NAVAZUJÍCÍ DOMOVNÍ VODOVOD      |

<b>Generální projektant:</b>		<b>Autor projektované části:</b>	
 <p>MS architekti s.r.o.          U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5          IČO: 26781808          tel: 226 203 710          www.msgruop.cz</p>		<p>ING. ALEŠ KALÁŠEK          Odranec 29, Věcov          592 44 Jímramov          IČ: 04119801          tel.: 737 429 889</p>	
<b>Název akce:</b>		<b>Architektonické a stavební řešení:</b>	
Novostavba mateřské školy Kollárova, Český Brod p.č. 183/1, 1428, 1498, 2126 a 183/14 kat. ú. Český Brod		Paré: MS architekti s.r.o.	
<b>Místo:</b>		<b>Zodpovědný projektant:</b>	Ing. Aleš Kalášek
<b>Fáze:</b>	dokumentace pro vydání společného povolení	<b>Vypracoval:</b>	Ing. Aleš Kalášek
<b>Objekt:</b>	IO.05a, IO. 05b, IO.06, IO.07	<b>Kontroloval:</b>	
<b>Projektová část:</b>		<b>Datum:</b>	05/2021
		<b>Měřítko:</b>	2x A4
		<b>Č. výkresu:</b>	08
<b>Obsah:</b>		<b>Formát:</b>	
VODOMĚRNÁ ŠACHTA A SESTAVA		2x A4	