



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín
Dopravní inspektorát KolínČ.j.: KRPS-127618-1/ČJ-2021-010406-DOŽ
Ev.č.: SDZVK-303-2021

Kolín 29. června 2021

Počet listů: 2
Příloha: 0**MS architekti, s.r.o.**
U Nikolajky 1085/15
150 00 Praha 5tel.: 602 610 439, p. Součková
iČ: 625 80 426
ID DS: vyprhem
e-mail: msa@msgroup.cz

MS architekti s.r.o.		
přijato dne: 30.6.	pod. č.: 807.	charakter: DS
k vyřízení/za správnost: BLSD		zakázka/středisko:
pokyny k platbě/dne:		poznámka:

Závazné stanovisko k akci: „Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán Policie České republiky s odkazem na § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, § 10 odst. 4 písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na základě doložení upravené projektové dokumentace,

souhlasí

s výše uvedenou akcí z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu za předpokladu, že:

- budované chodníky budou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v souladu s ČSN 73 6110, o projektování místních komunikací,
- budované odstavná místa budou v souladu s ČSN 73 6056, o odstavných a parkovacích plochách silničních vozidel,
- připojení na místní pozemní komunikaci bude v šíři odpovídající takovému dopravnímu připojení i jeho způsobu využití a musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání, bezpečného a plynulého provozu na přilehlé pozemní komunikaci a musí splňovat podmínky stanovené správcem komunikace,
- v místě samotného dopravního připojení musí být zajištěny vyhovující rozhledové poměry. Rozhledová pole musí být prostá překážek (oplocení pozemku, vegetace aj) vyšších než 0,7m nad úrovní jízdního pruhu, které by bránily v rozhledu na přilehlou pozemní komunikaci.
- připojení bude provedeno tak, aby srážkové vody nestékaly na přilehlou pozemní komunikaci a tím nenarušovaly její odtokové poměry. Odvodnění bude mimo silniční těleso a jeho příslušenství.
- žádné součásti stavby nesmí a to ani krátkodobě, zasahovat do průjezdného profilu přilehlé komunikace či chodníku.

K provedení stavby inženýrských sítí na pozemní komunikaci je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního

Václavská 11
280 16 Kolín 3Tel.: +420 974 874 562
Fax: +420 974 874 569
Email: ko.di@pcr.cz
IDDS: 2dtai5u

provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České republiky. K žádosti o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení, s časovým harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.

Odůvodnění

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s uvedeným návrhem souhlasí, neboť po zohlednění výše uvedeného, odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto stanovisko neslouží jako vyjádření k existenci inženýrských sítí. V případě, že budete požadovat vyjádření k existenci inženýrských sítí, požádejte věcně příslušné oddělení Policie České republiky na adrese: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, OIKT, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav.

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška
vedoucí dopravního inspektorátu

z rozkazu komisař por. Ing. Tomáš Barták
komunikační inženýr

Ing. Tomáš
Barták

Digitally signed by
Ing. Tomáš Barták
Date: 2021.06.29
15:40:58 +02'00'

Strana č. 2
Václavská 11
280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1: MS architekti, s.r.o.

Výtisk č. 2: Dopravní inspektorát Kolín

Tel.: +420 974 874 562
Fax: +420 974 874 569
Email: ko.di@pcr.cz
IDDS: 2dtai5u