



## Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství  
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

VÁŠ DOPIS / ZE DNE 03.06.2021  
ČÍSLO SPISU S-MUCB 31283/2021/KS  
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 41801/2021  
VYŘÍZUJE Ilona Tučimová  
TELEFON 321 612 182  
EMAIL tucimova@cesbrod.cz  
DATUM 21.07.2021

**MS architekti s.r.o.**  
IČO: 62580426  
U Nikolajky 1085/15  
150 00 Praha 5  
IDDS

### Závazné stanovisko

Městský úřad Český Brod, OŽPZ, ochrana ovzduší, jako dotčený orgán státní správy příslušný podle § 136 odst. 1, písm. b, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád), věcně příslušný podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) a místně příslušný podle § 11 správního řádu

#### vydává

pro účely stavebního řízení k níže uvedené akci ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí

#### **závazné stanovisko ke stavebnímu řízení - instalace zdroje znečišťování ovzduší**

subjektu: **Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod**

zastoupen: **MS architekti s.r.o., IČO: 62580426, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5**

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, ve kterém

#### souhlasí

s instalací **stacionárního zdroje neuvedeného v příl. č. 2, zákona o ochraně ovzduší:**

Emisní třída NOx: **5**

Identifikace zdroje: **CGB-2-55,**

výrobce: **Wolf GmbH**

**2x plynový kondenzační kotel**

Jmenovitý výkon: **2x max. 55 kW**

palivo: **zemní plyn**

Místo realizace: **p.č.: 221/19, st.p.č.793**

**k.ú. Český Brod**

Charakter zdroje: MŠ Kollárova Český Brod – vytápění – 2x plynový kondenzační kotel navržený typ CGB-2-55, výrobce Wolf GmbH., jmenovitý výkon 2x max. 55 kW, palivo ZP, odvod spalin do komína o výšce 7,6m.

#### **Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:**

Provozovatel nevyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen uvést do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění ovzduší, v souladu s podmínkami, pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem.

#### **Odůvodnění:**

Žádostí doručenou dne 03.06.2021 požádal investor Město Český Brod, IČO: 00235334, náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, zastoupen: MS architekti s.r.o., IČO: 62580426, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5, MěÚ Český Brod, OŽPZ jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání závazného

stanoviska ke stavebnímu řízení výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší. Jedná se o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Tato žádost byla podána v souladu s § 37 odst. 1 a 2 správního řádu.

**Stravování bude realizováno dovozem hotových pokrmů, jejich ohřevem a výdejem. Nepodléhá vydání ZS.**

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5, 6 a 7 správního řádu.

**Upozorňujeme:**

1/ že k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu je třeba požádat **znovu o vydání závazného stanoviska dle §11, odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.**

2/ budoucího provozovatele předmětného zdroje na ustanovení § 16, odst. 2, zákona o ochraně ovzduší. V něm je uvedeno že: „Osoba uvádějící na trh v České republice **spalovací** stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, **je povinna prokázat certifikátem** podle jiného právního předpisu, že spalovací stacionární zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle přílohy č. 10 k tomuto zákonu, část I“.

oprávněná úřední osoba

Ilona Tučimová v.r.

odborný referent na úseku ochrany ovzduší

**Rozdělovník :**

- MS architekti s.r.o., IČO: 62580426, U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5 – IDDS
- MěÚ Český Brod, Stavební úřad – GINIS

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **105530\_003433** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 930392200 byla systémem přenesena dne 21.07.2021 v 15:32:16. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 22.07.2021 v 15:08:23. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **21.07.2021 15:55:40**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 A4**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Český Brod

Adresa: náměstí Husovo 70, 28201 Český Brod, CZ

ID datové schránky: jgqbsve

Typ uživatele: Nejistěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.07.2021 v 15:08:27. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.07.2021 14:15:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 1E CF**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Iona Tučimová, pracovník odboru životního prostředí, Město Český Brod, 54, Město Český Brod**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 22.07.2021 v 15:08:27. Údaje o časovém razítku: datum a čas **21.07.2021 15:30:36**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 A0**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Praha 53**

**Česká pošta, s.p. dne 22.07.2021**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**MARTA NAJGEBAUROVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



140278333-20130-210722150749

*Poznámka:*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.*