



 ... 4-branné VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, řída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ČNORM M 7615)

 ... kruhové VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, provedení SPIRO podle standardu CLICK Safe, řída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ČNORM M 7615)

 ... kruhové VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, provedení SPIRO podle standardu CLICK Safe, řída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ČNORM M 7615)  
v tepelně izolační materiálu váhy 25 kg/m<sup>2</sup> s AL polepem, na trny



ZPRACOVATEL (ČÁST)					
<b>TECHNIKA PROSTŘEDÍ</b> ing. Václav Voborník Na Svahu 1092, Kosmonosy tel.: 603 485 875 E-mail: techpro@seznam.cz					
VEDOUcí ZÁKAZNÍ Ing. Václav Voborník		VYPRACOVAL Ing. Václav Voborník		SCHVÁLIL Ing. Václav Voborník	
CíLO ZÁKAZNÍ KOOPEPACANT: 2112-F5					
VEDOUcí ZÁKAZNÍ  Ing. David Fink		HLAVNÍ ARCHITEKT  Ing. Václav Fink		VYPRACOVAL	
HP  Ing. Richard Šembera		HLAVNÍ PROJEKTANT  Ing. David Fink		SCHVÁLIL	
INVESTOR <b>ZŠ Žitomiřská 885, Český Brod</b>				DATUM <b>05/2022</b>	CíLO ZÁKAZNÍ ***
ACEE <b>Stavební úpravy objektu ZŠ Žitomiřská Vzduchotechnika</b>				STUPEN <b>DPS</b>	FóRMATY <b>xxx</b>
				Část DOKUMENTACE <b>VZT</b>	MěříTKO <b>1 : 50</b>
OBSAH <b>Rezy</b>				OBJEKTY	CíLO VÝRBEU <b>D.1.4.3. b-05</b>
<div style="text-align: center;"> </div> <p>NŽENÍRSKÁ A PRoJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENOVIKA 119652, 130 00 PRAHA 3</p>					