



Technická inspekce České republiky
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
IČ 00638919
www.ticr.cz

Spisový znak: TICTR_SP/15193/2021
Inspektor: Milan Potluka
Kontakt: 770 182 401
Email: milan.potluka@ticr.cz

Název akce: Stavební úpravy základní školy Žitomířská

Datum: 11.11.2021

Vyhláška 73/2010 sb. odborné a závazné stanovisko k **projektové dokumentaci** pro zařízení třídy I. **nepožaduje.**

Uvedená stavba spadá do třídy I., skupiny D. Vyhláška 73/2010 sb. v příloze č. 2 uvádí:

odst. 4 - zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba provádějící montáž, opravy, revize a zkoušky bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru.

odst. 5 - zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru.

Tedy při realizaci elektrické instalace v uvedené stavbě bude třeba požádat o vydání stanoviska.

Milan Potluka

Technická inspekce České republiky