

LEGENDA MÍSTNOSTÍ, VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

Objekt se vyskytuje v nadmořské výšce do 300m (AC1).

* zbytek AD1, prostory dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

** oplachová zóna, AD2 do výše obkladů.příležitostně při mytí) zbytek AD1

*** (příležitostně, při mytí) zbytek AD1

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	PROJEKCE ELEKTRO	
J. Vocásek	J. Vocásek			JINDŘICH VOCÁSEK	
OKRES:	STŘEDOČESKÝ			Opočnice 13	
OBEC:	Český Brod			289 04 Opočnice	
INVESTOR:	Město Český Brod, Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod			mobil: +420 608 515 022	
				e-mail: vocasekelektroprojektovani@gmail.com	
NEMOCNICE ČESKÝ BROD PRODUKČNÍ PROVOZ A VÝDEJNA POKRMŮ				FORMÁT	
				DATUM	10.2019
				STUPEŇ	DSP
				MĚŘÍTKO	
				ZAK.ČÍSLO:	39JV19
Legenda místností, vnějších vlivů a umělého osvětlení				ČÍSLO VÝKRESU	ARCH. ČÍSLO
				EI 0.2	

č.m.	název místností	udržovaná osvětlenost Em (1x)	index podání barev Ra	barevný vzhled (tón světla)
	1.PP			
0.05	SKLAD	100	60	TB
	1.NP			
1.01	ZÁDVEŘÍ	100	40	TB
1.02	SUCHÝ SKLAD	100	60	TB
1.03	ÚKLID	100	80	TB
1.04	CHODBA/CHLAZENÝ SKLAD	100	60	TB
1.05	SKLAD	100	80	TB
1.06	KUCHYNĚ A PŘÍPRAVNÝ	500	80	TB
1.07	KUCHYNĚ A PŘÍPRAVNÝ	500	80	TB
1.08	VÝDEJ	500	80	TB
1.09	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	500	80	TB
1.10	ŠATNA ŽENY	200	80	TB
1.11	DENNÍ MÍSTNOST	200	80	TB
1.12	ŠATNA MUŽI	200	80	TB
1.13	PŘEDSÍŇ WC	200	80	TB
1.14	WC	200	80	TB
1.15	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO	500	80	TB
1.16	SKLAD	100	60	TB

č.m.	zdroj světla	činitel omezení oslnění UGRL	vnější vliv dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	plocha m ²	poznámky
	1.PP				
0.05	LED	25	AB5, AD1		
	1.NP				
1.01	LED	28	AB5, AD1		
1.02	LED	25	AB5, AD1		
1.03	LED	22	AB5, AD1		
1.04	LED	25	AB5, AD1		
1.05	LED	25	AB5, AD4 0,5m od gule **		
1.06	LED	22	AB5, AD1		
1.07	LED	22	AB5, AD4 0,5m od gule **		
1.08	LED	22	AB5, AD2 do výše obkladů ***		
1.09	LED	22	AB5, AD4 0,5m od gule **		
1.10	LED	25	AB5, AD5 ve sprše *		
1.11	LED	25	AB5, AD1		
1.12	LED	25	AB5, AD5 ve sprše *		
1.13	LED	22	AB5, AD1		
1.14	LED	22	AB5, AD1		
1.15	LED	19	AB5, AD1		
1.16	LED	25	AB5, AD1		