



LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVOD PLYNU DO KOTELNY
- ODVZDUŠNĚNÍ

TABULKA ZATÍŽENÍ PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ				
DN [mm]	ROZMĚR TRUBKY [cou]	ROZMĚR TRUBKY [mm]	HMOTNOST TRUBKY [kg/m]	VZDALENOST UCHYCENÍ [m]
8	1/4"	13,5 x 2,35	0,65	0,85
10	3/8"	17,2 x 2,35	0,89	1,35
15	1/2"	21,3 x 2,65	1,27	1,50
20	3/4"	26,9 x 2,65	1,65	1,80
25	1"	33,7 x 3,25	2,55	2,10
32	5/4"	42,4 x 3,25	3,28	2,40
40	6/4"	48,3 x 3,25	3,77	2,60
50	2"	60,3 x 3,65	5,33	3,00
65	2 1/2"	76 x 3,2	5,45	3,50
80	3"	89 x 3,6	7,38	3,80
100	4"	108 x 4	10,26	4,10
125	5"	133 x 4,5	12,72	4,40
150	6"	159 x 4,5	17,15	4,80
200	8"	219 x 6,3	33,52	5,50

POZNÁMKY:

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI STAVBY SI AUTOR PROJEKTU UVĚDOMUJE MOŽNÉ NEPŘEDPOKLÁDANÉ KOLIZE NAVRHOVANÉHO STAVU SE SKUTEČNÝM PROVEDENÍM STAVBY. POKUD TAKOVÉTO SKUTEČNOSTI NASTANOU,BUDOU ŘEŠENY V RÁMCÍ AUTORSKÉHO DOZORU VE SPOLUPRÁCI SE ZHOTOVITELEM A TDI. AUTOR PROJEKTU SI DÁLE VYMIŇUJE MOŽNÉ ZMĚNY PROJEKTU VYVOLANÉ ZVYKLOSTMI DODAVATELE A VÝSLEDKY STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMŮ.

NÁHRADA ZDROJE TEPLA DOMOV PRO SENIORY ANNA, ČESKÝ BROD			Č. PARÉ:
OBJEDNATEL:	Město Český Brod náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod	STUPEŇ DOK.:	DPS
MÍSTO STAVBY:	Anna Český Brod Žitomířská 323, 28201 Český Brod	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	240801
PROJEKTANT:	R&CC, s.r.o. Thámova 221/7, 186 00 Praha 8	MĚŘÍTKO:	1:50
VEDENÍ PROJEKTU:	Ing. Jakub Huml	VYPRACOVAL:	Ing. Jan Pazderník
STAVEBNÍ OBJEKT:	DOMOV PRO SENIORY ANNA	ČÁST:	D.1.4.2 PLYN
OBSAH:	ZEMNÍ PLYN - PŮDORYS	ČÍSLO VÝKRESU:	02