



Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka:	Projektová dokumentace – Nová dešťová kanalizace a zapracování změn v rámci výměn vodovodu a stávající jednotné kanalizace v ulici Sokolovská a v přilehlých ulicích, Český Brod
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel:	město Český Brod, zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO/DIČ:	00235334/CZ00235334

Zadavatel z důvodu vypořádání dotazů dodavatele vydává tuto dodatečnou informaci č. 1.

Dotaz č. 1

„Je součástí předmětu plnění celá ulice Masarykova?“

Odpověď k dotazu č. 1

Není, v rámci ulice Masarykova se předmět plnění týká:

- šoupatových uzlů napojení při výměně vodovodů z ulic 5. května a Jozefa Miškovského,
- propojení stávající jednotné kanalizace – rekolaudace nové splaškové kanalizace při její výměně,
- propojení přepadu z retenční nádrže do jednotné kanalizace v Masarykově ulici.

Pro ilustraci přikládá zadavatel situační náčrty dotčených ulic.

Dotaz č. 2

„Prosíme specifikovat místa ukončení nových dešťových přípojek“

Odpověď k dotazu č. 2

Ukončení veřejných částí dešťových přípojek bude na hranici pozemku – oplocení. Bude záležet na každém vlastníku nemovitosti, zda si domovní části přípojek zřídí, nebo ne. Aktuální legislativa neumožňuje soukromé subjekty ke zřízení těchto přípojek povínavat. Stejně ukončení bude i u výměn veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek splaškové kanalizace.

Dotaz č. 3

„Předpokládá se vybudování i přípojek do objektů, kde dnes žádné přípojky nejsou?“

Odpověď k dotazu č. 3

Ano, předpokládá, a to v rámci výškových možností napojení RD na řady.



Dotaz č. 4

„S ohledem na prostorové umístění IS se musí zvážit, že nebude možné novou kanalizaci umístit do silničního tělesa. Dá se uvažovat, že např. nová dešťová kanalizace bude vedena v chodníkovém prostoru? V tom případě bude zásah i do stávající zeleně.“

Odpověď k dotazu č. 4

Ve většině ulic jsou na obou stranách chodníků a pásů umístěny sítě CETIN, a.s. ČEZ, a. s., má nadzemní vedení, sítě společnosti GasNet, s.r.o., jsou umístěny u pravého chodníku a vodovodní a kanalizační řady jsou umístěny spíše k levé straně při pohledu ulicí Sokolovská od pozemku gymnázia směrem k ulici Na Vanderkách. Z tohoto důvodu se předpokládá umístění řadů dešťové kanalizace v komunikaci s tím, že přesná poloha by byla „dorovnávána“ s realizací výměny vodovodu a současné jednotné kanalizace – nově splaškové kanalizace. Předpokládá se drobná úprava tras v rámci těchto souvislostí a polohových možností. Zásah do stávající zeleně je uvažován v rámci překopů pro veřejné části přípojek. Komunikace, chodníky a další plochy budou obnoveny s novými povrchy a podkladními vrstvami.

Dotaz č. 5

„S ohledem na rozsah předmětu plnění prosíme o prodloužení termínu odevzdání nabídky alespoň o týden.“

Odpověď k dotazu č. 5

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 6. 2025, 10:00.

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje

