

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

MRprojekt s.r.o.
Stradouň č.p. 3
538 63 Stradouň

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/031598

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Marie Fejfarová, Ph.D./670

HRADEC KRÁLOVÉ
8.7.2022

Český Brod – ulice Tuchorazská – splašková kanalizace a rekolaudace stávající kanalizace

Dne 30.6.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro společné řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace, kterou zpracovala společnost MRprojekt s.r.o. (06/2022), se jedná o výstavbu nové (oddílné) splaškové kanalizace, včetně přípojek a rekolaudace stávající jednotné kanalizace, včetně podchycení stávajících dešťových svodů v ulici Tuchorazská v Českém Brodě. Účelem stavby oddílné kanalizace je oddělení a odvedení splaškových vod z lokality na městskou ČOV, stávající jednotná kanalizace bude po rekolaudaci sloužit jako kanalizace dešťová s odtokem dešťových vod do vodního toku Šembera.

Část trasy kanalizace „S“ se nachází v záplavovém území vodního toku Šembera (IDVT 10100173) při průtoku Q_{100} mimo aktivní zónu záplavového území.

K výměně splaškové kanalizace jsme se vyjadřovali dopisem č.j. PLa/2019/030781 dne 11.7.2019 a k rekolaudaci stávající jednotné kanalizace na dešťovou jsme se vyjadřovali dopisem č.j. PLa/2019/034673 dne 10.9.2019. Předložená PD je kombinací těchto PD.

Investorem akce bude: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1640 - Šembera od pramene po ústí do toku Výrovka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 712106, X: 1049329.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Šembera (IDVT 10100173)** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- V záplavovém území požadujeme zachovat stávající niveletu terénu (terén nebude navyšován).
- Vzhledem k umístění výustního objektu – zastavěné území města, požadujeme, aby rekolaudací jednotné kanalizace na dešťovou nedošlo k navýšení množství vypouštěných vod do vodního toku Šembera.
- V případě zvýšených průtoků nesmí dojít k ohrožení nemovitostí dále ve směru toku.

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr nedotýká majetku státu, k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí: PL – Z2 Pardubice – PS Lysá nad Labem