

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 21.06.2019

MRprojekt s. r. o.  
538 63 Stradouň

Spis. zn.: S- KHSSC 32937/2019  
Č. j.: KHSSC 32937/2019

Vyřizuje: Černíková  
Tel.: 321 751 018  
E-mail: michaela.cernikova@khsstc.cz

Datum: 08.07.2019

Projektová dokumentace akce „**Český Brod – ulice Tuchorazská – výměna vodovodu a splašková kanalizace**“ - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti stavebníka – Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod, zastoupeného na základě plné moci společností MRprojekt s. r. o., čp. 3, 538 63 Stradouň, IČ 05570786, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „**Vodovod včetně přípojek na poz. p. č. 708/3, 2013, 2012, 2011, 703/4, 1084, st. 124, k. ú. Český Brod**“ v rozsahu právní úpravy provedené § 3 odst. 1 a § 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu toto **z á v a z n é s t a n o v í s k o**:

S předloženým návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení stavby „**Český Brod – ulice Tuchorazská – výměna vodovodu a splašková kanalizace**“ **s e s o u h l a s í**.

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek :**

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorku vody z konce nového řadu VV. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozd. předpisů.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1)

vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd. předpisů.

### **Odůvodnění:**

Dne 21.06.2019 byla doručena KHS k posouzení projektová dokumentace ke stavebnímu řízení stavby části vodovodní sítě v České Brodě. Projekt vypracoval Zbyněk Rob, DiS. a Milan Michálek, 06.2019, P01/19.

Jedná se o výměnu vodovodní sítě a realizace nové splaškové kanalizace v lokalitě ul. Tuchorazská v Českém Brodě. Trasa vodovodu bude z technických důvodů vedena v nové trase. Stávající vodovod bude vyřazen z provozu, zaslepen a ponechán v zemi. Nový vodovod bude realizován z trub PE 100RC jako řad VV v celkové délce 380 m a řad VV 1 v celkové délce 8,2 m. Dále bude realizována nová splašková kanalizace – stoka S (347 m), S1 (9 m) a S2 (7m). Stávající jednotná kanalizace bude rekolaudována a dále bude sloužit jako dešťová.

Projektová dokumentace byla posouzena z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví. Dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst.7 písm. a) vyhlášky 252, je třeba ověřit kvalitu vody z nové části vodovodu, proto byla dána podmínka č. 1. Podmínka č. 2 vychází z požadavků § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky 409.

Ing. Jana Motýlová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Kolín

### **Rozdělovník**

Adresát DS  
KHS Stč. kraje, ÚP Kolín – HOK