



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Ev. č. KO - 684 - 2/2019/PD

Kolín 17. 7. 2019

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/PD

MRprojekt, s.r.o.
č. p. 3
538 63 Stradouň

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Ing. Pavel Kruliš, tel.: 950 885 161, e-mail: pavel.krulis@sck.izscr.cz)

Místo stavby : k. ú. 622737 Český Brod I/č. parc. 240/3, 521/24, více parc. č.
Název stavby : Český Brod - ulice Tuchorazská - výměna vodovodu a splašková kanalizace
Stavebník : Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Předložená dokumentace : Dokumentace pro vydání společného povolení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 26. 6. 2019** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na **HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.**

Bude zajištěn hydrostatický tlak 0,2 MPa a průtok 4 l.s-1 na nejméně příznivém hydrantu, v případě užití posilovací čerpací stanice bude tato odpovídat požadavkům čl. 7 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (náhradní zdroj elektrické energie, náhradní čerpací zařízení). K vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o přezkoušení vnějších požárních hydrantů pro odběr požární vody pro danou lokalitu v souladu s čl. C.1.3 přílohy C ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. K nově navrhovaným požárními hydrantům bude zajištěn trvalý příjezd a volný přístup dle čl. 8 ČSN 73 0873: PBS – Zásobování požární vodou. Požární hydranty budou označeny dle ČSN 75 5025: Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (Milan Michálek, ČKAIT 0700776, 05/2019).
- Dokumentace pro vydání společného povolení (Milan Michálek, ČKAIT 0700776, 05/2019).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci.* Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
25
plk. Mgr. et Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru
rada