



## Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka: **Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace**  
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení  
Zadavatel: město Český Brod, zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města  
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod  
IČO/DIČ: 00235334/CZ00235334

Zadavatel z důvodu vypořádání dotazu účastníka zadávacího řízení vydává tuto dodatečnou informaci č. 2.

### Dotaz:

*Ve vzorvých řezech vodovodu a kanalizace je uvedena následná skladba oprav komunikace. Podkladní beton C12/15 200 mm, ABH 50 mm, ABS 50 mm. Ve výkazech výměr je na opravu komunikace jsou položky SC C 12/15 200 mm a ACO 15 50 mm. Ve vyjádření SÚS - původní je uvedeno, že požadují opravu komunikace ve skladbě beton B10 20 cm, živice ABH 5 cm a živice ABS 5 cm. Může zadavatel upřesnit, jakým způsobem budou komunikace opravovány? Domníváme se, že ve výkazech výměr chybí položka pro jednu vrstvu živice.*

### Odpověď k dotazu:

V objektech vodovodu a kanalizace je pouze 1 vrstva ABH (ACO16) dle skladby KSÚS, která bude v rozsahu vodovodu a kanalizace obnovena. Finální vrstva ABS (ACO11) je v objektu „Komunikace“ (IO 02), protože se jedná o kompletní obnovu povrchu v rámci dotace homogenizace povrchu pozemní komunikace v majetku KSÚS.

### Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na řádnou možnost uchazečů zpracovat a podat nabídku ve výše uvedeném zadávací řízení prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 12. 9. 2025, 10:00.

Mgr. Hana Dočkalová, v. r.  
vedoucí odboru rozvoje

