


SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
PŮDORYS 1NP; 1:50




LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- V1 - VYPÍNAČ ř.č. 1, IP20
- V6 - VYPÍNAČ ř.č. 6, IP20
- Z1 - ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, IP20
- Z2 - ZÁSUVKA DVOJITÁ, IP20
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ H07V-K 6z/ž NA HOP
- VOLNÝ VÝVOD TROJFÁZOVÝ
- VOLNÝ VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ
- LED SVÍTIDLO STROPNÍ, KRUHOVÉ, 40W, 4100lm, RA 80, 4000K
- STROPNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, AUTOMATICKÝ SPINANÝ S OSVĚTLENÍM
- LED SVÍTIDLO POD LINKOU
- 101a LED ZÁVEŠENÉ LED LINIOVÉ SVÍTIDLO, 1200*60mm, 40W, 5000lm, RA 80, 4000K

POZNÁMKY:

- VÝŠKY KONCOVÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY NA OSU PRVKU
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE MUSÍ BÝT PROVEDENA KOORDINACE
- ELEKTROINSTALACE V PROSTORU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 33 2130 ED.3.
- ZAJISTI OCHRANNÉ POSPOJENÍ VŠECH VODIVÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ VYBAVENÍ NA HOP

NAPEŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE 50Hz, 230/400V TN-C-S



0,000 = 221,85 m.nm. BpV

hlavní projektant: ING. VOJTĚCH MERENUS	autorizoval: ING. VOJTĚCH MERENUS NA SKÁLE 1126 286 01 ČASLAV		
kreslil: ING. JANA HAVLOVA	poř. č. v deniku: 85		
číslo zakázky: ST202404	investor: Město Český Brod, IČ: 00235334 náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod		
stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ Český Brod náměstí Husovo 70; 282 01 Český Brod		
část projektu:	D. DOKUMENTACE OBJEKTU		
díl projektu:	D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
profese:	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		
objekt:	S001 - MÚ ČESKÝ BROD č.p.70		
výkres:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PŮDORYS 1NP		
stupeň: DPS		revize: 1- 11/2024	
měřítko:		formát: 6A4	
1:50		datum: Duben 2024	
číslo dokumentu:		D.1.4.b.011	