



OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:	1
TECHNICKÁ ZPRÁVA	1
TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
1. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	2
2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ	5
3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	5
4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY	5
5. ÚDAJE O HYDROTECHNICKÝCH VÝPOČTECH	5
6. POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ	6
7. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ	6
8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	8
9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE	8
VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE.....	10
OSTATNÍ PRÁCE NA STAVENÍŠTI	11
10. ZMĚNY OPROTI DSP	11

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

1.1 Identifikační údaje

Název stavby:	Doplnění vodovodní sítě Český Brod
Část stavby:	Část „C“: Český Brod, ul.Nábřežní – výstavba nového vodovodu
Místo stavby:	
kraj:	Středočeský
okres:	Kolín
místo:	Český Brod (533271)
katastrální území:	Český Brod (622737)
Objednatel:	Město Český Brod Náměstí Husovo č.p.70 282 01 Český Brod IČO:00235334, DIČ: CZ00235334
Hlavní projektant:	VALBEK spol. s.r.o. středisko Ústí nad Labem Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem tel. 475 531 077, 475 534 112 IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
Projektant:	VALBEK spol. s.r.o. středisko Bratislava Kutuzovova 11 831 03 Bratislava
Stupeň PD :	Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS
Správce :	1.SČV a.s., Český Brod.

1.2 Účel objektu

Účelem objektu je navržení nového vodovodního řadu pro zásobování obyvatel pitnou vodou v části Nábřežní ulice města Český Brod. V této části ulici Nábřežní není městský vodovod a nemovitosti jsou zásobovány z vlastních studní, v kterých kolísá kvalita vody. Proto se město Český Brod rozhodlo vybudovat nový vodovod, který v případě nutnosti je možné použít zároveň i pro požární účely.

1.3 Popis objektu

Objekt řeší návrh nové vodovodní větve v Nábřežní ulici, v části od křižovatky s ulicí Na Bělidle po konec dotčené cesty. Navrhovaný vodovod s pracovním názvem větev „C“ je umístěn na veřejných komunikacích a rozsah navrženého díla je zřejmý z výkresové části projektové dokumentace.

Nový vodovodní řad začíná v km 0,000 napojením na řad B11 v křižovatce Nábřežní ulice s ulicí Na Bělidle v asfaltové místní cestě.

Stávající řad B11 je z potrubí PVC tlakových D 110 a v místě napojení je již zřízena odbočka se šoupátkem a podzemní hydrant. Správce vodovodu ve svém vyjádření požaduje neuvažovat s využitím stávající odbočky, ale zřídit nové připojení na hlavní řad, kde se stávající odbočka vymění včetně všech tří sekčních šoupátek DN100 (materiál těla šeoupat, víka a klínu – tvárná litina GGG-50 (GGG-40), těžká protikorozi ochrana dle GSK). Protože se v tomto místě v km 0,002 50 nachází podzemní hydrant – bude rovněž demontován a vyměněn za nový H1 DN80. Hydrant bude zároveň sloužit jako kalník.

Odtud vodovod pokračuje Nábřežní ulicí okrajem šterkové cesty ve vzdálenosti 0,7 m od zelené plochy podél nemovitostí až po km 0,096 28. V tomto bodě se trasa lomí a prochází k břehu řeky Šembera. Potrubí zůstává v šterkové cestě, kde končí v km 0,124 60 podzemním šoupátkem a podzemním hydrantem H2 DN80, který bude zároveň sloužit jako vzdušník.

Materiál těles hydrantů – tvárná litina GGG 400 s vnější a vnitřní těžkou protikorozi ochranou dle GSK, tlakové třídy PN16.

Vodárenské armatury by měli být od certifikovaného výrobce: např. HAWLE (či jiný výrobce stejné kvality).

Jednotlivé uspořádání vodovodního řadu je zřejmé s výkresu D.5 Kladačské schéma.

Na ochranu ovládacích konců zemních souprav šeoupat, automatických vzdušníků, hydrantů, poklopy musejí být stabilně osazeny na distanční podložce, prefabrikátu, výškově přizpůsobeny okolnímu terénu, zpevněné ploše, je-li to možné, terén směrem od poklopu se vyspádává. Pokud je poklop umístěn v nezpevněném terénu, okolí poklopu se vyspraví kamennými kostkami uloženými v betonovém loži.

Vodovod v místě křížení se stávající kanalizací je veden pod kanalizačním potrubím, z tohoto důvodu je v místě křížení uložen do plastových chrániček (č.1, č.2, č.3) D180. Chránička č.1 je navržena protlakem. Podél stromů na břehu řeky Šembera je vodovod uložen do plastových chrániček D 180 na ochranu potrubí před porušením jejich kořenovým systémem (chráničky č.4, č.5, č.6 jsou navrženy protlačení). Podél stromů je navržen ruční výkop 3 x 2,5 m, případně podvrtání chrániček.

V trase jsou navrženy čtyři napojovací místa pro vodovodní přípojky s uvažovanou dimenzí D 32 PEHD PE 100 SDR 11. Pro vodovodní přípojky se v místě napojení osadí navrtávací pas s uzávěrem se zemní soupravou. Profil navrtávacího pasu musí být shodný s profilem přípojky, typ navrtávacího pasu musí odpovídat materiálu vodovodního řadu, t.j. plastovému potrubí PE. Uzávěrem je šoupátko ovládáno zemní teleskopickou soupravou (s antikoroční úpravou) s poklopem.

Poklopy ovládacích konců zemních souprav šoupat, automatických vzdušníků, hydrantů se používají šoupátkové poklopy, hydrantové poklopy z tvárné litiny, šedé litiny, plastů. Poklopy musí být označeny symbolem VODA (VODOVOD, HYDRANT).

Navrtávka je uvažována shora potrubí vodovodního řadu. Montážní práce související s napojením vodovodní přípojky na vodovodní řad je oprávněn provádět pouze provozovatel.

Staničení	Označení přípojky	Parcelní číslo pozemku
0,047 65	VP1	238/26
0,069 63	VP2	1144
0,088 83	VP3	238/31
0,107 87	VP4	238/41

Poznámka:

- přípojka VP1 – je navržena pro nezastavěnou parcelu
- D - vnější průměr trubky

Na základě projektové dokumentace budou realizovány pouze 4 ks navrtávací pasy se šoupátkem a zemní soupravou – samotnou vodovodní přípojku realizuje vlastník nemovitosti na vlastní náklady, ventily na přípojkách budou dočasně zazátkované. Umístění přípojek je možné změnit na základě požadavku majitele nemovitosti při samotné realizaci.

Rozsah objektu: vodovod D 110 materiál PEHD PE 100 SDR 11 124,60 m
navrtávací pasy D110/32 s uzávěrem a ovl.soupravou 4 ks
podzemní hydranty 2 ks
plastové chráničky D180,dl.2,5m 6 ks

V budoucnosti je možné větev „C“ prodloužit až k Sokolovské ulici, jak požaduje správce 1.SčV a.s. Toto prodloužení není předmětem této projektové dokumentace.

Demontážní práce: na hlavním řadě B11 budou demontovány dvě sekční šoupátka a podzemní hydrant včetně ovládacích souprav a poklopů. Tyto budou odvezeny na skládku odpadů, která má oprávnění nakládat s tímto druhem odpadu.

Při demontáži potrubí bude nutno úsek stávajícího potrubí uzavřít sekčními šoupatkami a vypustit vodu z potrubí. Po vyspravení potrubí se provede tlaková zkouška potrubí a tento úsek se dezinfikuje a propláchne. Náklady na tyto práce nejsou součástí tohoto projektu. Dodavatel po konzultaci se správcem musí tyto náklady zahrnout do ceny díla.

2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Nejsou žádné speciální požadavky na vybavení.

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a souběžích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.

Upozorňujeme na nutnost vytyčení podzemních zařízení před započítím stavby jednotlivými správci podzemních zařízení.

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

K ovlivnění povrchové a podzemní vody při běžném provozu nedojde, stavba neprodukuje škodliviny. Havarijní stavy budou řešeny v souladu s platnou legislativou.

5. ÚDAJE O HYDROTECHNICKÝCH VÝPOČTECH

Byl proveden hydrotechnický výpočet potřeby vody pro napojené obyvatele v předpokládaném počtu 15 EO:

Počet obyvatel domů	15	
Specifická denní potřeba vody	150 l/den	
Průměrná denní potřeba vody Qd	2,25 m ³ /den =	0.03 l/s
Koeficient denní nerovnoměrnosti Kd	1.5	
Max. denní potřeba vody Qm	3.4 m ³ /den =	0.04 l/s
Koeficient hodin. nerovnoměrnosti Kh	2.1	
Max. potřeba vody Qh	7.09 m ³ /den =	0.08 l/s
Roční spotřeba vody	821.25 m ³ /rok	

Dimenze potrubí DN 100 s kapacitou průtoku 6 až 12 l/s byla navržena na základě požadavku objednatele na zajištění potřebného množství požární vody.

6. POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění.

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.

Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §6 *Připojení staveb na sítě technického vybavení*, §9 *Mechanická odolnost a stabilita*, §15 *Bezpečnost při provádění a užívání staveb*, §17 *Odstraňování staveb*, §18 *Zakládání staveb*.

MATERIÁL:

- potrubí vodovodního řadu: **PEHD PE 100 SDR 11, PN 16 D100 mm**
- navrtávací pasy **D110/D32 s uzávěrem a ovl.soupravou s poklopem**
- armatury: **tvárná litina, PN 16, s teleskopickými zemními soupravami a uličními poklopy**

Při spojování potrubí PE bude v maximální možné míře používáno svařování, a to buď svařování natupo nebo pomocí elektrotvarovek. Svařování potrubí může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Přechody na armatury, litinové tvarovky se řeší přechodem na přírubu, event. u šoupat s použitím vevařovacího šoupátka.

Tvarovky se používají v materiálu PE ve stejné pevnostní skupině jako materiál potrubí a spojené elektroobjímkou nebo spojené s potrubím natupo.

U spojů potrubí v chráničkách, podchodů pod dráhou, pozemních komunikací se preferuje technologie svařování elektrotvarovkami.

Tvarovky a armatury musí být položeny tak, aby nepřenášely zatížení na potrubí. V lomech, u tvarovek a armatur se vybetonují opěrné betonové bloky.

7. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami. Svislý výkop je nutné pažit dle TKP 4 (doporučení projektanta - pažení od hloubky rýhy 1,2 m). Minimální šířka rýhy musí odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2.

Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá neporušená zemina nebo zemina zhuťněná na min. 95% PS. Úprava dna rýhy znamená jeho urovnání, zhuťnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení.

V případě výskytu podzemní vody ve výkopu se zřídí šterkopískové lůžko s drenáží a voda bude čerpána mimo výkop.

Potrubí bude uloženo na 100 mm podsyp ze štěrkopísku max. zrna 4 mm a minimálně 300 mm nad vrchol potrubí bude obsypáno stejným materiálem. Materiál pro obsyp max. velikosti zrna 16 mm se rovnoměrně rozprostře po obou stranách trouby po vrstvách 100-150 mm a zhutňuje se souměrně po obou stranách trouby na míru zhutnění min. 90% PS a ulehlost ρ_d min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou se smí zhutňovat jen po stranách trouby. Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 150 mm. Míra zhutnění je předepsána do výšky 300 mm nad vrchol díků trub a to na min. 80% PS.

Nad vodovodním potrubím materiálu PEHD, bude uložen vodič CYKY o profilu 6 mm² (zhotovitel při předání stavby prokáže protokolárně celistvost a funkčnost tohoto vyhledávacího vodiče). Výstražná folie bude umístěna nad celou trasou vodovodu.

Vhodnost zvoleného způsobu uložení bude prověřena dle konkrétních požadavků zvolených výrobců potrubí.

Po skončení montáže potrubí se provede tlaková zkouška podle ČSN 75 5911.

Před tlakovou zkouškou se rýha zasype mezi spoji do výšky 60 cm nad vrchol potrubí.

Po úspěšné tlakové zkoušce se provede obsyp spojů a zasype zbývající část rýhy.

Potrubí bude propláchnuto a vydezinfikováno, bude provedena tlaková zkouška minimálně na 1,5 násobek provozního tlaku a bude proveden rozbor vody dle platné legislativy.

Výkopový materiál: Výkopový materiál se uskladní v prostoru staveniště pro pozdější zásypy podle pokynů objednatele pro provedení stavby. Nevhodný materiál odstraní zhotovitel.

Zásyp rýhy: se provede vhodnou zeminou z výkopů. V asfaltové cestě je zásyp ze štěrkodrtě. Zásyp se zhutňuje po vrstvách.

Po dokončení stavebních a zemních prací budou dotčené povrchy upraveny do původního stavu:

1. Provedou se úpravy dotčených zelených ploch, které se urovnají, ohumusují orníci tl.15cm a následně se osejí travní směsí.
2. Povrch štěrkové cesty bude upraven na výšce 20 cm zatlačením štěrku fr.0-16 do štěrkodrtě.
3. Asfaltová cesta v křižovatce s ulicí Na Bělidle se vyspraví konstrukčními vrstvami vozovky uvedenými ve vzorovém uložení.

Horizontální a vertikální lomy potrubí budou jištěny proti posunutí betonovými bloky dle TNV 755410. Lomové body a armatury budou označeny tabulkami na domech či orientačních sloupcích. Orientační sloupek sestává z ocelové trubky sloupku, která je obalena modrým bralenem s nalepenými bílými pruhy, a betonové patky.

Souřadnice bodů vytyčovací sítě stavby, jsou uvedené ve vytyčovacím výkresu (vid'. výkres D.6 Vytyčovací situace). Vytyčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv.

8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Netýká se stavby tohoto objektu.

9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Po uvedení do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny.

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou ti povinni se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí.

Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanismů, montážní práce, práce s plamenem a elektrickým proudem.

Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi).

Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí.

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s:

S bezpečnostními a hygienickými předpisy

- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
- Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. a č. 293/2006 Sb.
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění.
- Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmami ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
- Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).



- Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.
- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
- Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
- Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích.

Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako i hygienická opatření. Staveniště je na veřejných komunikacích, doprava v místě stavby bude usměrněná příslušnými dopravními značkami, které budou odsouhlasené s dopravním inspektorátem.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby.

VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka pozemků, s požadavky **Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII** a s požadavky **ČSN EN 1610**.

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců.

V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.

Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN 73 3050 a zejména TP 146 *Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací*.



OSTATNÍ PRÁCE NA STAVENÍŠTI

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

10. ZMĚNY OPROTI DSP

Tato dokumentace je zpracována na základě projektové dokumentace s názvem: “Doplnění vodovodní sítě Český Brod, Část „C“, Český Brod, ul.Nábřežní – výstavba nového vodovodu“ ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) z roku 07/2016 vypracovanou firmou VALBEK spol. s r.o., na kterou bylo vydáno stavební povolení S-MUCB17688/2016/ŽP/IS, č.j.MUCB 17909/2016.

Projektová dokumentace PDPS je v celém rozsahu vypracována podle dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Bratislava, 06/2016

Marek Kunic