

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2018

VODOVODNÍ ŘAD

Název: **Vodovod Český Brod**

IČPE: **2106-622737-00235334-1/2-47549793**

VLASTNÍK

Název: Město Český Brod
IČO, příp. datum narození: 00235334
Adresa: Husovo náměstí 70
28201 Český Brod

Forma: právnická osoba
Telefon: 321612111
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Web: www.cesbrod.cz

PROVOZOVATEL

Název: 1.SčV, a. s.
IČO, příp. datum narození: 47549793
Adresa: Ke Kablu 971
10000 Praha

Forma: právnická osoba
Telefon: 318622631
E-mail: info@1scv.cz
Web: www.1scv.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):

Název rozhodujícího majetku: Vodovod Český Brod celkem

2106-622737-00235334-1/2

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 6992

Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech: 6821

BILANČNÍ ÚDAJE

Voda vyrobená určená k realizaci (tis. m3/rok):	320.594	Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem (tis. m3/rok):	286.164
Voda převzatá (tis. m3/rok):	121.813	... z toho pro domácnost (tis. m3/rok):	176.251
Voda předaná (tis. m3/rok):	0.000	... z toho pro ostatní (tis. m3/rok):	109.913
Voda nefakturovaná (tis. m3/rok):	34.430		
... z toho ztráty vody v trubicí sítě (tis. m3/rok):	30.320		
... z toho vlastní potřeba vody (tis. m3/rok):	4.110	Celková přepočtená délka (km):	38.490
... z toho ostatní nefakturovaná voda (tis. m3/rok):	0.000	Ztráty vody na 1 km přepočtené délky (l/km/den):	2158.2

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na vodovodní síť (Kč/m3):	20.000	Cena pro vodné bez DPH (Kč/m3):	37.74
Poruchy na rozvodné vodovodní síti (počet):	21	Cena pro vodné s DPH (Kč/m3):	43.40

ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI

Lokalizace rozhodujícího majetku:

Název příslušné obce: Český Brod
Název rozhodující části obce: Český Brod
Katastrální území: Český Brod

Rozbory vody:	1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]	5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:	30	0	0.00	0	0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:	32	0	0.00	0	0.00

1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle tabulky č. 3 přílohy č. 9.

2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH)

3. Procento vzorků s překročenými limity *(MH, NMH) z počtu odebraných vzorků*

4. Počet vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků*

5. Procento vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků*

* Limity podle zvláštního právního předpisu – vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Celkový počet kontrolních míst na síti: 9

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název vodoprávního úřadu: Český Brod

Číslo vodoprávního řadu: 2106

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Petr Vašek
Místo zpracování: Příbram

E-mail: pvasek@1scv.cz
Zaměstnavatel: 1.SčV, a.s.

Telefon: 602 191 491

Datum: 27.2.2019