Město Český Brod
Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatečná informace č. 2

Veřejná zakázka:	**FIFA arena, Liblice, Český Brod**
Zadávací řízení:	malého rozsahu
Zadavatel:	město Český Brod, zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO/DIČ:	00235334/CZ00235334

Zadavatel z důvodu vypořádání dotazů dodavatele vydává tuto dodatečnou informaci č. 2.

Dotaz č. 1:

„Počet stožárů veřejného osvětlení. V předané projektové dokumentaci, konkrétně ve výkresové části, je zakresleno 6 ks stožárů osvětlení hřiště. Ve výkazu výměr však evidujeme položky odpovídající pouze 4 ks stožárů osvětlení.

Žádáme zadavatele o potvrzení správného rozsahu dodávky a montáže stožárů osvětlení. Současně žádáme o upřesnění, zda má být nabídka zpracována na:

4 ks stožárů dle výkazu výměr, nebo

6 ks stožárů dle projektové dokumentace.

V případě, že je správný počet 6 ks, žádáme o odpovídající úpravu výkazu výměr.“

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel staví najisto počet stožárů v počtu 6 ks. Současně s touto dodatečnou informací rovněž uveřejňuje upravenou podkladovou projektovou dokumentaci a výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

„Způsob napojení elektrické energie

V textové části zadávací dokumentace je uvedeno, že osvětlení hřiště bude napojeno na areálový rozvod školy. Současně jsme však ve výkresové části identifikovali řešení, které naznačuje samostatnou přípojku distribuční soustavy ČEZ.

Žádáme o jednoznačné určení rozsahu elektroinstalace a potvrzení, který způsob napojení je pro realizaci zakázky závazný:

napojení z existujícího areálového rozvodu školy, nebo realizace nového samostatného odběrného místa/přípojky distribuční soustavy. V případě, že je správně napojení na areálový rozvod školy, žádáme o upřesnění předávacího místa a rozsahu prací, které jsou součástí veřejné zakázky.“

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel potvrzuje, že informace o tom, že osvětlení hřiště bude napojeno na areálový rozvod školy je chybná. Platí, že v rámci plnění bude realizován nový rozvaděč, ve smyslu technické zprávy část D.2.1, konkrétně bod 5 Napojení osvětlení a podmínky napojení VOS.“

Hana Dočkalová
Digitální podpis:
26.08.2026
14:41

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje

MĚSTO ČESKÝ BROD
- 1 -