

Váš dopis zn.
ze dne 6. 8. 2018
Naše značka TÚŘ/O18800046807/18
Vyřizuje Ing. Helena Kulhánková
referent technické dokumentace
Tel. / fax 323 603 731-3 / 323 603 736
Mobil 602 172 870
Email hkulhankova@1scv.cz
Datum 16. 8. 2018

Ing. Michal Fott
Jatecká 1344
282 01 Český Brod

Název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod

Vyjádření k existenci sítí

Platnost vyjádření: 1 rok

Ve Vašem zájmovém území jsou uloženy vodovodní a kanalizační řady. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SčV, a.s. provoz Český Brod: tel. 321 622 227. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.

Podmínky k provádění stavby:

- 1) Dešťové vody nesmí být odváděny splaškovou kanalizací.
- 2) Při uvedené stavbě je nutné respektovat podmínky ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. a dodržet minimální hloubku krytí dle ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 3) Nad vodovodním a kanalizačním řadem, vodovodními a kanalizačními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou související.
- 4) Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázena trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy.
- 5) Při pokládce vedení, případně jiných trvalých staveb s touto souvisejících, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. Vedení se v místě křížení uloží do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí.
- 6) Po provedení výkopu, před provedením podsypu pro pokládku vedení, či jiných staveb s touto souvisejících, požadujeme přizvat pracovníka 1.SčV, a.s. provozu Český Brod: tel. 321 622 227, ke kontrole výkopu v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami a to i v místech, ve kterých nedojde k přímému styku při křížení či souběhu, vzhledem k hloubce uložení.
- 7) Po uložení vedení, před jeho záhozem, požadujeme opět přizvat pracovníka 1.SčV, a.s. ke kontrole uložení vedení v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami.

- 8) Investor požádá pracovníka 1.SČV, a.s. o kontroly, uvedené v bodě č. 6 a 7 tohoto vyjádření, týden před termínem požadovaných kontrol. Ke každé kontrole investor předloží námi vydané vyjádření ke stavbě a situaci. Pracovníkem 1.SČV, a.s. budou o kontrolách provedeny zápisy do stavebního deníku, který stvrdí svým podpisem.
- 9) Požadujeme zachovat veškeré povrchové znaky stávajících sítí, které musí být vyzvednuty do nivelety nového povrchu.
- 10) V okruhu 1 m od povrchových znaků je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových znaků ve stavebním deníku. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového znaku je nutné oznámit příslušnému provozu provozovatele 1. SČV, a.s.
- 11) Dojde-li při stavbě k odkrytí vodohospodářských sítí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele 1. SČV, a.s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.
- 12) Požadujeme, aby zástupce provozovatele byl přizván k prověření funkčnosti všech dotčených povrchových znaků po ukončení stavby.
- 13) Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
- 14) Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby nebo při jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SČV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.

Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.

S pozdravem

1. SČV, a.s.

Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793
PROVOZ:
Kolovratská 1976, 251 01 Říčany

Ing. Helena Kulhanková
referent technické dokumentace