

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ SOUSEDNÍ OBJEKTY
- ŘEŠENÝ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (SO-02) V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
– č.p.1099 (č.p.č.1915 k.ú. ČESKÝ BROD)
– OBJEKT DOTČEN PŘÍSTAVBOU JÍDELNY – ŘEŠENO V TÉTO PD
- ŘEŠENÝ OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (SO-01) V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
– č.p.1099 (č.p.č.1915 k.ú. ČESKÝ BROD)
– OBJEKT DOTČEN OPRAVOU GASTRO PROVOZU – ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ
- PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ KUCHYNĚ
- PŘÍSTAVBA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VZDUCHOTECHNIKY
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ ŘEŠENÉ AKCIE

SADOVÉ ÚPRAVY STAVAJÍCÍ.



STAVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELĚŇ


LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVODNÍ ŘÁD (UTINA DN200 mm) – (SKV, a.s.)
- Ø pH
- PODZEMNÍ HYDRANT NA VODOVODNÍM ŘÁDU DN200 mm
- STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE – (SKV, a.s.)
- NADZEMNÍ KABELOVÉ V ŽLUBU VEDENÍ JDOUCÍ DO STAVAJÍCÍ ROZVODNY (VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s.)
- VZDLUŽNÉ VEDENÍ – MW SPOJ (VODAFONE CZECH REPUBLIC a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO IVV (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 33kV (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- STANICE DO 52kV – ZDĚNA (ČEZ DISTRIBUCE, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ METALICKÉHO KABELU (ČETN, a.s.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NÍZKOTLAKÉHO PLYNOVODU (GRIDSERVICES s.r.o.)
- AREÁLOVÉ VEDENÍ NN
- AREÁLOVÉ TELEFONNÍ VEDENÍ (PŘEDPOKLADANÝ PRŮBĚH)
- AREÁLOVÝ ROZVOD VODY (PŘEDPOKLADANÝ PRŮBĚH)
- AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD – OCEL DN100 mm (PŘEDPOKLADANÝ PRŮBĚH)
- NADZEMNÍ OCELOVÉ IZOLOVANÉ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI




NAVROVÁVÁNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- AREÁLOVÝ ROZVOD NN
- PVC CHRÁŇKA Ø 110 mm



k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

0	11/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	BRNOVÁ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ				
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR				

INVESTOR:  Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod	PROJEKTANT ČASTI:  PROJEKT CENTRUM s.r.o.	OBECNÁK PROJEKTANT:  PROJEKT CENTRUM s.r.o.
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL: BINOVÁ	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ -ZŘÍZENÍ SAMOSTANÝCH PŘÍPOJEK EI - K NN PRO OBJEKT č.p.1099 DO ROZVODNY NN		
OBJEKT: IO-09: Areálový rozvod NN - posílení přívodu z TS (ČEZ)	ČÁST: Inženýrské objekty	FORMAT: 6x44
OBSAH:		DATUM: 11/2018
		STUPEŇ PD: DÚR+DSP+DPS
		Č. ZAKÁZKY: 18-029
		MĚŘÍTKO: 1:250
		SOUBOR: 1
		Č. VÝKRESU: Č. PARÉ
SITUACNÍ VÝKRES - ROZVOD NN		
09-02		

DOKUMENTACE LZE POUŽÍVAT POUZE VE SVÝSLU PŘÍSLUŠNÉ SÍLKOVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDPOKLADANÉ SOHLASU AUTORA