

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD V KOTELNĚ VEDENÝ PO STĚNĚ  
NAPOJENÍ ZA STÁVAJÍCÍMI ARMATURAMI, ČERPADLY APOD.  
2x UZÁVĚR DN100, 2x ODVZDUŠNĚNÍ

OBJEKT CENTRÁLNÍ KOTELNY

PŘECHOD NA OCELOVÉ  
IZOLOVANÉ POTRUBÍ

2xPROSTUP POTRUBÍ STĚNOU  
U PODLAHY KOTELNY

POTRUBÍ VEDENO NA KONZOLÁCH VE VZDUCHU  
PŘĚTAŽENO PŘES STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INSTAL.KANÁL

2x DILATAČNÍ POLŠTÁŘ DÉLKY 2,0m

2x DN100/200  
5,0m  
4,8m

2x KOLENO 45°; 1,0x1,0m  
2x DN100/200

2x DILATAČNÍ POLŠTÁŘ DÉLKY 2,0m

2x KOLENO 45°; 1,0x1,0m  
2x DN100/200

2x DILATAČNÍ POLŠTÁŘ DÉLKY 2,0m

ZATAŽENO DO TECHNICKÉ  
MÍSTNOSTI V 1.PP  
2x HYDROIZOL.PROSTUP Ø 225mm POTRUBÍ STĚNOU  
POD STROPEM TECH.MÍSTNOSTI  
JÁDROVÉ VRTÁNÍ PROSTUPŮ NOSNOU STĚNOU

PŘECHOD NA OCELOVÉ  
IZOLOVANÉ POTRUBÍ




TECHNICKÁ MÍSTNOST 1.PP – SO–02

LEGENDA

- OCELOVÉ POTRUBÍ S POTRUBNÍ IZOLACÍ (VNITŘNÍ ROZVOD VYTÁPĚNÍ)
- - - IO-05: ÚPRAVA AREÁLOVÉHO TEPLOVODU
- - - 2x PŘEDIZOLOVANÉ OCELOVÉ POTRUBÍ DN100/200, 1.IZOLAČNÍ TŘÍDA

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  <b>Město Český Brod</b> náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod	PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>PC   PROJEKT CENTRUM</b> NOVA S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PC   PROJEKT CENTRUM</b> NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL: ING.RATAJ	AUTOR:	ING.RYBAŘ	
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBAŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.	
NÁZEV AKCE:		FORMÁT:	6xA4	
AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTRO PROVOZU V č.p.1099		DATUM:	06/2018	
OBJEKT: IO-05: Úprava areálového teplovodu		STUPEŇ PD:	DŮR+DSP+DPS	
ČÁST: Inženýrské objekty		Č. ZAKÁZKY:	18–029	
OBSAH: KLADECÍ PLÁN AREÁLOVÉHO TEPLOVODU		MĚŘÍTKO:	1:50	
		SOUBOR:		
		Č. VÝKRESU:	05.02	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA				