

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH

– TEPELNÁ IZOLACE TL.15MM ALS – PĚNOVÝ POLYETYLEN LAMINOVANÝ HLINÍKOVOU FÓLÍ, SAMOLEPÍCÍ

– TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.60MM, OCHRANA AL. FOLIE

TEPELNÁ IZOLACE VZT POTRUBÍ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ
MINERÁLNÍ VATA – TL. TEPELNÉ IZOLACE 80MM
OPLECHOVÁNO HLINÍKOVÝM PLECHEM

– IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI45

SPIRO – FALCOVANÉ POTRUBÍ VYROBENÉ Z POZINKOVANÉHO PLECHU

OHEBNÁ AL LAMINÁTOVÁ HADICE S TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ Z VRSTVY MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY 25 MM, 16 KG/M3, PAROZÁBRANA – ZPEVNĚNÝ AL LAMINÁT VNITŘNÍ HADICE JE PERFOROVANÁ JAKO TLUMIČ HLUKU

SITŇOVÁ/DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

SITŇOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

X – ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
X1 – MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
X2 – MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU

POZNÁMKY

Před započetím montáže vzduchotechniky je nutné provést sondy do stěn/příček konstrukcí, provést zaměření skutečného stavu ocelové nosné konstrukce objektu a prověřit schoda s projektovou dokumentací. Především se jedná o prostupy mezi nosnými prvky konstrukce, prostupy zdivem a stropem.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tabulka místností – objekt SO-02

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
2.01	CHODBA, SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	13,17	CEMENTOVÁ STĚRKA	OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA,	
2.02	ROZVODNA	11,88	PONALKOVÁ KRYTINA	SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	OMÍTKA, VÝMALBA,	
2.03	ZÁZVĚR	7,76	OSTRÁ ZÓNA	KERAMICKÝ SOKL, v=60mm, OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY v=1390mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.04	ŠATNA	4,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, v=60mm, OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY v=1390mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.05	ŠATNA	8,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, v=60mm, OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY v=1390mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.07	CHODBA, SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	15,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, v=60mm, OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY v=1390mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.08	UMÝVÁRNA MUŽI	7,26	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.09	PRŠGRR MUŽI	8,55	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA v=2500mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.10	WC MUŽI	1,34	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA v=2500mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.11	WC MUŽI	1,34	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA v=2500mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.12	UMÝVÁRNA ŽENY	7,26	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA v=2500mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.13	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,68	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA v=2500mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.14	WC ŽENY	1,47	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA v=2500mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.15	WC ŽENY	1,50	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA v=2500mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.16	WC ŽENY	1,47	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, MONTOVANÁ SANITÁRNÍ STĚNA v=2500mm, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.17	JÍDELNA	130,0	PONALKOVÁ KRYTINA	OBKLADOVÉ PLASTOVÉ PLATY v=1300mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P1 s.v.=3000mm	
2.18	VÝDEJ JÍDEL	32,09	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.19	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,24	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA, VÝMALBA,	OMÍTKA, VÝMALBA,	
2.20	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	12,28	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÝ FASÓN v=38mm, KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.21	KANCELÁŘ	13,40	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.23	PŘEDSÍŇ WC	1,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.24	WC	2,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2220mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.25	CHODBA	1,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, v=60mm, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.26	KANCELÁŘ	13,84	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.27	DENNÍ MÍSTNOST	16,25	PONALKOVÁ KRYTINA	SYSTÉMOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.28	NEOBSAZENO					
2.29	NEOBSAZENO					
2.30	NEOBSAZENO					
2.31	NEOBSAZENO					
2.32	NEOBSAZENO					
2.33	CHODBA	9,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL, v=60mm, OMÍTKA,	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.34	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	7,74	STRUZO SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	KERAMICKÝ SOKL, OMÍTKA, VÝMALBA	PODHLED P3 s.v.=3000mm	
2.35	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	13,50	OBLOUKOVÉ PODKOPÝTY			



ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

PROJEKTANT ČÁST: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL:	ING.RYBÁŘ JAKUB	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ
- OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTRO PROVOZU V č.p.1099

FORMÁT:	9x4
DATUM:	06/2018
STUPEŇ PD:	DOR+DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	18-029
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	

OBJEKT: SO-01: Oprava gastro provozu
ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb b) Zařízení vzduchotechniky

OBSAH:
PŮDORYS 2.NP - VZT

Č.VÝKRESU: 1.4.2.4 01
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č. JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.