
NOVÝ PŘÍVOD VODY DO KOTELNY
BUDE UKONČEN NAD PODLAHOU KK DN25
DÁLE BUDE VEDEN VNITŘNÍ ROZVOD VODY
K NOVÉ (PŘEMÍSTOVANÉ) OPRAVNĚ VODY PRO TOPENÍ V OBJEKTU
STÁVAJÍCÍ
AKUMULAČNÍ JÍMKA DEŠŤOVÉ VODY
PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ ZÁLIVAHY ZAHRADY
JÍMKA BUDE NOVĚ SANOVÁNA STĚRKOU A NÁTĚREM
STÁVAJÍCÍ POKLOP
STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ
PE 63x5,8
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
PE 63x5,8
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
OBJEKT SO-02
OBJEKT SO-01
NEŘEŠENÝ PROSTOR
STÁVAJÍCÍHO
TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ
VÝDEJNY V SO-01
ZEMINA
STÁVAJÍCÍ ČÁST VNITŘNÍCH INSTALACÍ V OBJEKTU JE VEDENA VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH.
V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLO MOŽNÉ UKÁZAT PŘESNÝ TVOJTO INSTALAČ.
PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY REALIZUJÍCÍ FIRMA ZAJISTÍ PŘESNÉ MAPOVÁNÍ VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE.
PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NA ROZVODECH VNITŘNÍCH INSTALACÍ, V TECHNICKÝCH KANÁLU (PATŘÍ ROZVOD VODY PRO SOUSEDNÍ OBJEKTY V ARÁLU) MUSÍ RELIZOVAT FIRMA ZAJISTÍ KONTINUÁLNÍ PROVOZ TĚCHTO SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ. JE TŘEBA JIŽ DO ZAČÁTKU REALIZACE STAVBY ZVOLIT HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ ZUE PROVEDENÍM NÁVOZU TĚCHTO OBJEKTŮ. (NAPŘ. V PŘÍPADĚ VÝMĚNY ROZVODU PODHLEDOVÝ STAVAJÍCÍ TRASY PROVOZU, PŘÍPRAVIT NOVÉ POTRUBÍ V SOUBĚHU A NÁSLEDNĚ V DOBĚ PRACOVNÍHO KLIDU PROVEST PŘEPOJENÍ TĚCHTO ROZVODŮ A NÁSLEDNOU DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ.)
VEŠKERÉ INSTALACE KOLIDUJÍCÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MOHOU BÝT ODSTRAŇOVÁNY. AŽ PO PROVEDENÍ JEJICH VYUŽITÍ REALIZUJÍCÍ FIRMOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY REALIZUJÍCÍ FIRMA, PO DOSLOUHÁSENÍ TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY, ZAJISTÍ PŘÍSLUŠNÉ FUNKČNÍHO VEDENÍ KOLIDUJÍCÍHO SE STAVBOU. PŘI ODPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ NESMÍ DOJÍT K PŘERUŠENÍ BLÍŽEHO RAMENE ROZVODU VODY Z ZDROJE MOŽNÉHO VNIKÁNÍ BAKTERIÍ. BUDE ODPOJENÝ VŽDY CELÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ DO PATŘIČNÉHO PROVOZOVANÉHO ROZVODU.
ODVĚTRÁNÍ JÍMKY POTRUBÍM DN200 VYVEDENÝM NAD TERÉNEM V SOKLU OBJEKTU PŘEKRYTÍ MŘÍŽÍ PŘÍSOVU 300/200 mm
STÁVAJÍCÍ ŽB JÍMKA – OBJEM cca 43,0 m3
JÍMKA NOVĚ VYSANOVÁNA (VYSTĚROVÁNA A
A OPATŘENA CERTIFIKOVANOU FÓLÍ NA STYK S PITNOU VODOU)
JÍMKA NOVĚ VYUŽITA NA AKUMULACI PITNÉ VODY
MIN. UŽITNÝ OBJEM 29,8 M3
MAX. HLADINA = – 2,20 m (ZAVŘENÍ NAPOUŠTĚCÍHO VENTILU)
MIN. HLADINA = – 3,80 m (PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ ATS)
NAVRŽENÝ UŽITNÝ OBJEM = 30,6 m3
PŘÍTOK 0,2 DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
REDUKOVANÝ PRŮTOK 0,90 l/s
V DOBĚ MCD 6:00–18:00 (PŘEDNÍ MoP)
KK DN25
ELEKTRO. MAGNETICKÝ VENTIL DN25
(SNÍŽENÝ MoP V NASTAVENÍM DENNÍM REŽIMU)
ZK DN25
SKRUTKOVÁ KLAPKA DN25
INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN25
KK DN25
PŘÍTOK 0,1 DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
DN 25 (1 REDUKOVANÝ PROTOK 0,20 l/s)
KK DN25
ZK DN25
SKRUTKOVÁ KLAPKA DN25
INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN15
KK DN15
PŘÍTOK 0,3 DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
BEZ REDUKCE PRŮTOKU
KK DN50 – UZAVŘEN
NAPOUŠTĚCÍ JÍMKY PITNÉ VODY
UZAVÍRACÍ KULOVÝ 3 POHONNÝM ZVLÁDÁNÍM DN50
OBSAHUJÍCÍ 470 mm PRO PROTAŽENÍ (NÁLADŮ KABELŮ (ZÁVISLÝCH) SPÍNAČŮ ATS
(DOHÁNÍ PRŮ OKOSU NA SUCHO)
KK DN50 (UZAVŘENO)
OBTOK ATS
NAPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VODY
NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD SO-01
– STÁVAJÍCÍ VOLNÝ JEDLA – NEŘEŠENÉ PROSTORY
STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
VEDENO DO INSTALAČNÍHO KANÁLU
UZAVŘEN VODY SOUSEDNÍ KOTELNY
KK DN25, VK DN32
UZAVŘEN VODY SO-02 (VK DN32)
UZAVŘEN PITNÉ VODY SO-02 (VK DN40)
UZAVŘEN ROZVODU VODY SO-02 (KK DN32, VK DN32)
UZAVŘEN ROZVODU VODY SO-02 (KK DN40, VK DN32)
PŘEPOJENÍ AREÁLOVÉHO ROZVODU VODY
BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD DN200
Z AKUMULAČNÍ JÍMKY PITNÉ VODY
VYVEDEN NAD TERÉNEM V SOKLU OBJEKTU
PŘEKRYT ŽABÍ KLAPKOU DN100
PE100 SDR11 d110x10,0 mm
PE100 SDR11 d32x3,0 mm
DEŠŤOVÁ VODA
NAPOJIT DO KANALIZACE
PŘES LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
ZEMINA
ZEMINA
ZEMINA