

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Ev. č. KO - 485 - 2/2018/PD

Kolín 13. 4. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Ing. Pavel Kruliš, tel.: 950 885 161, e-mail: pavel.krulis@sck.izscr.cz)

Místo stavby : k. ú. 622737 Český Brod /č. parc. 1915, 199/2, 1625
Název stavby : Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č. p. 1099
Stavebník : Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Předložená dokumentace : PBŘ 03/2018
Zpracovatel PBŘ : Ing. Michal Pospíchal (ČKAIT 0102290)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil v rozsahu požární bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 11. 4. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

Sádkartonové podhledy s požární odolností budou provedeny firmou s oprávněním k provádění těchto prací (při řízení o povolení užívání stavby nebo obdobném řízení bude předložen doklad o montáži, oprávnění osob k montáži a doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ).

Všechny dveře na únikových cestách budou mít zajištěnou trvalou otevíratelnost (klika s panikovou funkcí). U vstupu do objektu bude instalován systém central a total stop el. energie v souladu s ustanovením čl. 4.5 ČSN 73 0848. Komín /spalinová cesta/ bude proveden a označen v souladu s ČSN 73 4201. Trvale instalovat přenosné hasicí přístroje, výstražné a bezpečnostní značky, tabulky.

Odůvodnění

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu PBŘ dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že PBŘ mimo výše uvedené podmínky splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBŘ vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk PBŘ ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Ing. Mgr. et Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru
rada

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
25