



MUCBP001B6FV

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD	ČÍSLO DOPISU
Došlo dne: 18-04-2018	ZPRACOVATEL
č.j. MUMS 24235/2018	KLASIFIKAČNÍ ZNAČKA
PŘÍLOHA 10	

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

22.3.2018

NAŠE ZNAČKA

1097575518

VYŘIZUJE / LINKA

Milan Svoboda/800850860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Kolín/13.4.2018

Vyjádření k předloženým dokumentům projektové dokumentaci za účelem vydání DÚR+DSP+DPS na akci „Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099, Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099“.

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům projektové dokumentaci za účelem vydání DÚR+DSP+DPS na akci „Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099, Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099“, na parc.č. st. 1915, st. 1625 a 199/2, v k.ú. Český Brod, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě se nachází distribuční podzemní vedení nízkého napětí 1kV, vedení 22kV a cizí transformační stanice KO_0639.

Před zahájením prací je nutné požádat o vyjádření k existenci sítí a pokud stavbou bude dotčeno ochranné pásmo el. vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na www.cezdistribuce.cz

S pozdravem

Milan Svoboda
Technik SEM

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00